

FINANCIAL OFFER: IMPROVE and CONSTRUCTION of GAS STORAGE AREA-ROJ CAMP-NES العرض المالي: تحسين و بناء منطقة مستودع غاز في مخيم روج - شمال شرق سوريا						
<b>ملاحظات:</b> 1. عند الانتهاء من الأعمال ، يجب تنظيف الموقع بالاتصال مع الإدارة المحلية ، ويجب إزالة جميع الأنقاض خارج القاعدة. يجب الموافقة على التنظيف النهائي للموقع بواسطة مهندس الموقع. 2. يجب تقديم عينات من العناصر المطلوب توفيرها لمهندس الموقع ليقيم باجرائات المعاينة و الموافقة قبل شرائها وتركيبها في موقع العمل. كل الملفات المطلوبة مثل شهادة المنشأ، الكاتيلوكات، دفتر المعلومات... الخ يجب ان يتم تقديمها للمعاينة حسب تعليمات مهندس الموقع و الفريق الهندسي المشرف 3. يجب اختبار النظام باستمرار أثناء البناء للتأكد من مطابقته للتصميم. عند الانتهاء من المشروع ، يجب إجراء الاختبار تحت إشراف مهندس الموقع.		<b>NOTES:</b> 1. Upon finishing the works the site shall be cleaned in liaising with the local administration, all debris shall be removed off-base. Final site cleaning shall be approved by the site engineer. 2. All provision items samples shall be provided and approved by site engineer prior implementation of the related item line, any required documents such as (certificate of origin, catalogs, datasheet, ...etc) shall be provided according to instruction of engineering team. 3. The system shall be constantly tested during construction to ensure compliance with the design . The testing shall be conducted under the supervision of the site engineer.				
Item #	Item Description	مواصفات العنصر	Unit	Qty	Unit price	Total price
A.1	اعادة تأهيل مستودع الغاز القديم Rehabilitation of the Gas store					
A.1.1	<b>THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:</b> Provision and implementation of new walls of bricks (20x20x33) cm of best quality parallel to the old wall, Using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the concrete blocks, Should be using horizontal ruler level measurement 2 meters during work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>جدران بسمك 20 سم:</b> تجهيز وبناء جدران جديدة من الطوب (قرميد) (20x20x33) سم افضل جودة موازية للجدار القديم ، استخدام ملاط اسمنتي للإنشاءات (1: 3) لملء الفواصل بين الطوب ، يجب استخدام مسطرة افقية قياس مستوى 2 متر خلال الشغل. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	80		
A.1.2	<b>CHICKEN WIRE :</b> Provision and installation of chicken wire netting with a width hole 1/2 inch and thickness of 1mm at least and, should be fixed with walls by screws and washers each 50 cm. The work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>شبكة دجاج:</b> تجهيز وتركيب شباك من سلك الدجاج بفتحة عرض 1/2 انش وسماكة 1 مم على الأقل ، ويجب أن تثبت بالجدران بواسطة براغي وصمولات كل 50 سم. يجب أن يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	150		
A.1.3	<b>INTERNAL PLASTERING:</b> Provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, underlay, softening ), with cement dosage equivalent to 400kg/M <sup>3</sup> white color, with all needed to complete work, should be cleaning the floor from the cement, and pouring water a week three-time in the day at least, all work should be done according to the site engineer instructions.	<b>الزريقة الداخلية:</b> تجهيز وتنفيذ زريقة داخلية بثلاث طبقات (رش مزار ، طبقة الخشنة ،بناعمة) ، بمونة اسمنتية تعادل 400 كجم / م <sup>3</sup> 3 لون ابيض ، مع كل ما يلزم لاكمال العمل ، يجب ان تنظيف الارضيات من الاسمنت ، وسقاية لمدة اسبوع ثلاث مرات في اليوم على الاقل كل العمل يجب ان يتم حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	150		
A.1.4	<b>EXTERNAL PLASTERING TYROLEN WORK :</b> Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white cement, a ratio not less than 400 kg/M <sup>3</sup> , dense concentration, with medium roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be done according to site engineer instructions.	<b>الرشة التيروليه الخارجية:</b> توفير وتنفيذ الرش التيرولي الملون باستخدام الأسمنت الأبيض بنسبة لا تقل عن 400 كجم / م <sup>3</sup> 3 بتركيز كثيف بخشونة متوسطة وثبيت المنتج (لتجنب تغير اللون) قبل بدء العمل ويجب تنظيف الأرض من الاسمنت يجب ان يتم العمل وفقا لتعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	75		
A.1.5	<b>PAINTING of WALLS WORK :</b> -The surface must be prepared with sandpaper and special tools to be ready for painting and laying nylon on the floor for keeping it clean floor from the paint. -Provision materials and workshops for implementation of three layers at least of oil painting acrylic best type and anti-moisture. - Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. should be cleaned the floor from any specks of dirt. all work should be approved by the site engineer.	<b>أعمال الدهانات للجدران:</b> - يجب تجهيز السطح بورق الصنفرة والأدوات الخاصة ليكون جاهزا للطلاء ووضع نيلون على الأرضية للحفاظ على نظافة الأرضية من الدهان. - توفير مواد وورش لتنفيذ ثلاث طبقات على الأقل من طلاء زيت أكربليك أفضل نوع ومضاد للرطوبة. - استخدام معجون الدهان حول الأبواب والنوافذ وسد الشقوق. يجب تنظيف الأرضية من أي بقع أوساخ. يجب اعتماد جميع الأعمال من قبل مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	70		
A.1.6	<b>PREPARING SURFACES FOR PAINTING ROOF METALLIC STRUCTURE 82 M<sup>2</sup>, PARTITIONS OF WALLS 24 M<sup>2</sup>:</b> Provision tools, and workshops for removing the old roof ( Sandwich panel) and placed to a suitable location, and cleaning the old metallic structure from the dirty, old paint with sandpaper the structure consists of : - Perimeter metal tube (80 * 40 * 2 mm) - For vertical and slanted internal partitions 40 * 20 * 2 mm. - Metal links for beams 40 * 20 * 2 mm and all necessary to be ready for painting work. and partitions of walls number#6 and dimensions 200X200 cm consisting of rectangular pipe (3X2cm, thickness 2mm and 2X2cm thickness 2mm) with all needed to be ready for painting work, the All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>تجهيز السطوح لطلاء الهيكل المعدني للسقف 82 م<sup>2</sup> ، تقسيمات الجدران 24 م<sup>2</sup>:</b> توفير الأدوات وورش العمل لإزالةسقف القديم (ساندوتش بانل) ووضعها في المكان المناسب وتنظيف الهيكل المعدني القديم من الطلاء القديم المتسخ بورق الصنفرة ويتكون الهيكل من: - انبوب معدني محيط (80 * 40 * 2 مم) - للقواطع الداخلية الرأسية والمائلة 40 * 20 * 2 مم. - وصلات كمر معدنيه 40 * 20 * 2 مم وكل ما يلزم ليكون جاهزا لأعمال الدهان. تقسيمات الجدران عدد 6 وأبعادها 200 × 200 سم وتتكون من مسورة مستطيلة (3 × 2 سم ، سماكة 2 مم ، 2 × 2 سم سماكة 2 مم) مع كل ما يلزم لتكون جاهزة لأعمال الدهان ، يجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	L.S	1		
A.1.7	<b>PAINTING WORK FOR METALLIC STRUCTURE ROOF 82 M<sup>2</sup>, and PARTITION WALLS 24 M<sup>2</sup>:</b> Provision materials, tools, and workshop for painting metallic structure mentioned(on the previous item line # 1.6) and partition of the walls by three layers of the paint anti-moisture best type, and shall be cleaning the site from specks of dirt and laying nylon during painting work, the price including paint 16 windows 40X40 cm #12, and two doors with dimension 200X200 cm and all necessities work for completing work. All work should be done according to the site engineer instruction.	<b>أعمال الدهان لسقف الهيكل المعدني 82 م<sup>2</sup> ، والجدران المقسمة 24 م<sup>2</sup>:</b> توفير مواد وأدوات وورشة لطلاء الهيكل المعدني المذكور (في سطر البند السابق رقم 1.6) وتقسيمات الجدران بثلاث طبقات من الطلاء المقاوم للرطوبة بأفضل نوع ، ويتم تنظيف الموقع من بقع الدهان ووضع النايلون أثناء أعمال الدهان السعر شامل دهان 16 شباك 40X40 سم عدد 12 وبابين بأبعاد 200X200 سم وجميع مستلزمات العمل لإنتاج الأعمال. يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات هندسة الموقع.	L.S	1		

A.1.8	<b>RE-COVERING CEILING WITH SANDWICH PANEL:</b> Provision of materials, tools, and manpower for re-covering of the ceiling with an old sandwich panel thickness of 5cm, by screws each 50 cm and filling between the sandwich panels with silicon also provide a water tank for testing water leak test. All work should be done according to the site engineer's instructions. <b>Note: Provide water tank for testing water leak test</b>	<b>إعادة تغطية السقف بالواح محشية :</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لإعادة تركيب السقف بالواح محشية القديمة سماكة 5 سم بواسطة براغي كل 50 سم وتعبئة بين الألواح المحشية بالسيليكون كما يجب على المقاول توفير صهاريج مياه لاختبار تسرب المياه. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع. <b>ملاحظة: توفير صهاريج مياه لاختبار اختبار تسرب المياه</b>	L.S	1	
A.1.9	<b>REMOVING DAMAGED OF CHAIN LINK AROUND THE UPPER PART ALONG OF THE WALL-&amp;Re-INSTALL perforated metallic sheet thickness 0.5mm :</b> Provision of tools, materials, and manpower for removing chain link 5X5 cm, thickness 2.5 mm along the upper part on the walls with high not less than 30 cm, and handed over to the Blumont warehouse. -The price also included providing and installing of perforated metallic sheet thickness of 0.5 mm and rectangular pipes 4X3 cm, thickness 2mm each 50 cm around boundaries, high not less than 30 cm, with three layers of the paints and all necessities of need for the completion of the work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>أزالة شبك المتضرر في جزء الأعلى جدران وتوفير و تركيب صاج مزهر ( سينك ) سماكة 0.5 مم .</b> توفير الأدوات والمواد والأيدي العاملة لفك شبك 5X5 سم بسمك 2.5 مم على كامل طول الجزء العلوي من الجدران بارتفاع لا يقل عن 30 سم وتسليمها إلى مستودع Blumont. -كما تضمن السعر توفير وتركيب صاج معدني مزهر ( سينك ) بسمك 0.5 مم وأنباب مستطيلة مقاس 3 x 4 سم سماكة 2 مم على محيط صاج وكل 50 سم بشكل عامودي بارتفاع لا يقل عن 30 سم مع ثلاث طبقات من الدهانات وجميع المستلزمات اللازمة لإنجاز الأعمال . يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M.L	40	
A.1.10	<b>PLASTIC PVC TILE FOR WAREHOUSE:</b> Provision of materials, tools, and manpower for installation of plastic PVC tile thickness not less than 25mm, with specifications as follows: Best quality PVC recyclables PVC tiles should be durable and stable. Larger size for fast coverage - Unaffected by automotive fluid spills Tight-fitting interlocking joints. Easy to clean - sweep and mop	<b>بلاط بلاستيك بي في سي للمستودعات:</b> توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتركيب بلاط بلاستيك PVC وسماكة لا تقل عن 25 مم والمواد والصفات الآتية: أفضل جودة PVC 100% قابلة لإعادة التدوير يجب أن يكون بلاط PVC متيناً ومستقرًا. حجم أكبر لتغطية سريعة - غير متأثر بالنسكاب سوائل السيارات مفاصل متشابكة ضيقة يخلق بيئة مرآب جذابة وخالية من الغبار ومعزولة وأكثر راحة. سهل التنظيف - كنس ومسح.	M^2	75	
TOTAL COST OF (A.1) IN USD \$					
A.2 ELECTRICAL WORK FOR EXISTING GAS STORAGE					
A.2.1	<b>Control box and operation:</b> Providing and installing Iron Box of 1,5mm thickness and dimensions (50cmx50cm) (appropriate to contain all the required parts and protect from outside factors (rain, sunshine...etc.), and installed inside the panel properly and sturdy all the following: The electrical supply should be connected during the day and disconnected at night automatically by a photocell, with the possibility of a manual connection to the electrical supply at night if necessary. The box contains the following: 1- Contactor 32 amp (NO.1). 2- Contactor 9 amp (NO.1). 3- Main Circuit Breaker (MCCB), 2p, 32 Amp (No.1). 4- Optional switch for automatic and manual operation, 10 Amp (NO.1). 5- Push button (Start and Stop) for internal lighting (NO.2). 6- LED bulb 220 volts (NO.2) With all connections between the parts of the panel are made, with copper cables in a plastic tube, with all accessories for installation. The circuit breakers and contactors must be of the best quality in the market, fixing the box to the wall with the installation of protection from rain and sunlight and connect the box to power source by cable (4x2 mm) all the work should be done according to the detail and site engineer instruction.	<b>صندوق التحكم والتشغيل:</b> توفير وتركيب صندوق حديد بسمكة 1،5 ملم على الأقل وأبعاد (50 سم x 50 سم) (مناسب لاحتواء كافة الأجزاء المطلوبة وحمايتها من العوامل الخارجية (المطر) ، أشعة الشمس ... يجب توصيل التيار الكهربائي أثناء النهار وفصله ليلاً تلقائياً بواسطة خلية ضوئية ، مع إمكانية التوصيل اليدوي بالمصدر الكهربائي ليلاً إذا لزم الأمر. يحتوي الصندوق على ما يلي: 1- كونتاكتور 32 أمبير عدد 1. 2- كونتاكتور 9 أمبير عدد 1. 3- قاطع الدائرة الرئيسية (MCCB) ، ثنائي ، 32 أمبير (عدد 1). 4- مفتاح اختياري للتشغيل الآلي واليدوي ، 10 أمبير (عدد 1). 5- زر ضاغط (تشغيل وإيقاف) للإضاءة الداخلية ( عدد 2). 6- لمبة ليد 220 فولت ( عدد 2) مع جميع التوصيلات بين اجزاء اللوح ، مع كابلات نحاسية في انبوب بلاستيكي ، مع جميع الملحقات للتركيب. يجب أن تكون قواطع الدائرة والموصلات من أفضل جودة في السوق ، مع تثبيت الصندوق على الحائط مع تركيب الحماية من المطر وأشعة الشمس ، ويوصل الصندوق الى مصدر التغذية بكبل ( 4 x 2 مم ) .يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	L.S	1	
A.2.2	<b>Internal lighting:</b> providing and installing fourteen LED lamps with plastic Ceiling holders, 30 watts The cable used should be (2x2.5)mm <sup>2</sup> and connect these lamps to the control box, all cables are fixed to the wall inside a plastic tube with all needed works, materials, and accessories. all the work should be done according to the detail and the site engineer's instructions	<b>الإضاءة الداخلية:</b> توفير وتركيب مصباح ليد عدد 14 مع حوامل اسقف بلاستيك 30 وات يجب ان يكون الكابل المستخدم (2x2.5) مم <sup>2</sup> وتوصيل هذه المصابيح بصندوق التحكم وجميع الكابلات مثبتة بالحائط داخل انبوب بلاستيكي مع كافة الاعمال اللازمة والمواد. و الملحقات. يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1	
A.2.3	<b>Main cable:</b> Providing and installing cable (2x6)mm <sup>2</sup> to connect the distribution box to the power source, and all the work should be done according to the detail and site engineer instructions.	<b>الكابل الرئيسي:</b> توفير وتركيب كبل (2x6) مم <sup>2</sup> لتوصيل صندوق التوزيع بمصدر الطاقة ، ويجب تركيب الكابل ، ويجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	M.L	150	
A.2.4	<b>External lighting:</b> Providing and installing solar floodlights according to the following specifications: 1- Capacity 100 Watts 2- Kelvin: 6000 Kelvin 3- IP 65 solar panel: 1- Capacity: at least 30 watts 2- Type: Polycrystalline or monocrystalline 3- Battery capacity: at least 170 W/h 4- Battery type: Lithium-Ion All the work should be done according to the detail and site engineer instruction.	<b>إضاءة الخارجية:</b> توفير وتركيب كشافات شمسية حسب المواصفات التالية: 1- سعة 100 واط 2- كلفن: 6000 كلفن 3- IP 65 الألواح الشمسية: 1- السعة: 30 وات على الأقل 2- النوع: متعدد البلورات أو أحادي البلورية 3- سعة البطارية: 170 واط / ساعة على الأقل 4- نوع البطارية: ليثيوم أيون يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع	NO	6	
TOTAL COST OF (A.2) IN USD \$					

كرافان الحرس والتسجيل : CARAVAN GUARD & REGISTRATION WORK: B.1					
B.1.1	<b>REMOVAL OF GUARD ROOM (450X400)cm:</b> Provision of tools and manpower for removal of the guard room consisting of canvas and the metallic structure consisting of the pipe 1.5 inches and cutting it to the parts, dimensions of room (450X400) cm and high 200 cm, the price includes cleaning the site from all elements, and should be handed over to the Blumont's warehouse, All work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة غرفة الحراسة (450 × 400) سم:  توفير الأدوات والقوى العاملة لفك غرفة الحارس المكونة من قماش والهيكل المعدني التي تتكون من ماسورة 1.5 انش وتقطيعه للأجزاء ، أبعاد الغرفة (450 × 400) سم وارتفاع 200 سم ، السعر يشمل تنظيف الموقع من جميع العناصر ، ويجب تسليمها إلى مستودع Blumont ، يجب تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع.	NO	1	
B.1.2	<b>REMOVAL OF OLD REGISTRATION ROOM 200X200 cm:</b> Provision tools and manpower for the removal of the old Registration room consists of canvas and the metallic structure consisting of metallic sheet and pipe 1, 1.5 inches, and other elements, should be cut metallic structure to the parts, the dimensions of the room 200X200 cm with high 200cm, should be cleaning the site from all materials and handed over the Blumont's warehouse, All work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة غرفة التسجيل القديمة 200 × 200 سم:  توفير الأدوات والقوى العاملة لإزالة غرفة التسجيل القديمة وتتكون من قماش والهيكل المعدني المكون من صفائح معدنية وأنبوب 1 ، 1.5 انش ، وعناصر أخرى ، يجب قطع الهيكل المعدني للأجزاء ، أبعاد الغرفة 200 × 200 سم بارتفاع 200 سم ، يجب تنظيف الموقع من جميع المواد وتسليمه مستودع Blumont ، ويجب أن يتم العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع	NO	1	
B.1.3	<b>REMOVAL OF CONCRETE FLOORS:</b> Provision of tools, and manpower for the removal of floor concrete with dimensions (450X400) and (250X200) thickness of 15 cm, should be cleaning the location from the debris and transportation to the location determined by the camp administration, all work should be done according to the site engineer instructions.	إزالة الأرضيات الخرسانية:  توفير الأدوات والقوى العاملة لإزالة الخرسانة الأرضية بأبعاد (450 × 400) و (250 × 200) سم بسمك 15 سم ، يجب أن يتم تنظيف الموقع من الركام والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم ، ويجب القيام بجميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M²	23	
B.1.4	<b>SITE PREPARATION FOR BASE CARAVANS ( GUARD+REGISTRATION):</b> Provision of materials and manpower for site preparation and cleaning the site from rubbles and transportation to the location determined by the camp administration, lay a layer of crushed stones (best type) with a thickness of 15 cm, which should be moisturized and have good compaction. All work should be done according to the site engineer's instructions.	تحضير الموقع لقواعد لكرافانات (حراسة + تسجيل):  توفير المواد والأيدي العاملة لإعداد الموقع وتنظيفه من الأنقاض والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم ، يتم وضع طبقة من الحصى (النوع الأفضل) بسمك 15 سم والتي يجب أن تكون ترطيبها ودخلها بشكل جيد. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	M²	20	
B.1.5	<b>CONCRETE BASE FOR CARAVANS ( GAURD+REGISTRATION):</b> Provision materials, tools, and manpower for casting concrete base rate(350kg/m3) thick 15cm, using reinforcement bars 12 mm each 12 cm in both directions and two layers, the price include smoothing face by trowel, pouring water three times during the week, all the work should be done according to the site engineer instructions.	القاعدة الخرسانية للكرافانات (تسجيل + حرس):  توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لصب الخرسانة بمعدل قاعدة (350 كجم / م³) سمك 15 سم ، باستخدام قضيب تسليح 12 سم لكل 12 سم في كلا الاتجاهين وعلى طبقتين ، السعر يشمل تنعيم الوجه بالمجرفة ، سكب الماء ثلاث مرات خلال الأسبوع ، يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M²	20	
B.1.6	<b>CARAVANS( GUARD + REGISTRATION):</b> Providing materials and installing prefab caravan with internal dimensions (2X2)m height 2.5m : 1- the base consisted of rectangular iron size (10cm*10cm*2mm) for the mainframe and rectangular Iron pipe size (4*8)cm, 2mm thickness each 50cm c/c in both directions for railing grid, the slab made by Iron structure frame rectangular Iron section (10*5cm, thickness 2mm) and rectangular Iron pipe size (5*10)cm, 2 mm thickness each 50cm c/c in for railing grid. 2- All other metal columns consist of angle-line Iron pipe size (10*10cm thickness 2mm). 3- Wall and Roof, using sandwich panel thickness of 5cm. and the sandwich panel should be extended from each side of the roof by 30cm and should take tendencies for drainage water into consideration. should be installed galvanized C channel from behind, and also covered edge of the roof with a metallic galvanized C channel. 4- Floor: wooden block thick 18mm for the floor (best quality) and finished with glued vinyl floor covering in a thickness not less 2mm for the floor (best quality), implementation False ceiling with dimension 60X60 cm, thickness 6mm with all accessories on corners, steel door (0.9*2)m with accessories ( locks, handle) high quality (1NO)and PVC Alaminume windows (1*1)m (3NO) with accessories best quality, should be covered edges around door and windows by C channel galvanized, It is covered above the windows and the door and an extension of 50 cm by a galvanized sheet of 0.6 mm thickness based on a metal profile frame of 3 cm * 3 cm thickness of 2 mm, all works should be done according to the site engineer's instruction. 5-Implementation of a metal protection mesh(grill) for windows consisting of a perimeter metal frame of 3 cm * 3 cm, the thickness of 2 mm, with an internal metal tube of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 cm, for door consisting of a perimeter metal frame of 4 cm * 3 cm, the thickness of 2 mm, with internal metal bars of 3 cm 3 cm, the thickness of 2 mm every 10 cm with the best type of rim lock, the price includes all painting works (one layer anti- two-layer oil paint) 6-should be fixed caravan with concrete base by plats 30X30 cm, thickness 5 mm and anchors # 4 diameter 20 mm. <b>Note: one of the caravans just needed two windows instead of the three</b>	<b>القوافل (الحرس + التسجيل):</b> توفير المواد وتركيب الكرفان الجاهز بأبعاد داخلية (2 × 2) م ارتفاع 2.5 م: 1- تتكون القاعدة من حديد مستطيل مزدوج مقاس (10 سم * 10 سم * 2 مم) سمك 2 مم للإطار الرئيسي وأنبوب حديد مستطيل مقاس (5 * 10) سم ، سماكة 2 مم لكل 50 سم من محور لمحور في كلا الاتجاهين لشبكة حديدي ، سقف مصنوع من إطار هيكل حديدي مستطيل مقطع حديد (10 * 5 سم ، سمك 2 مم) ومستطيل مقاس أنبوب حديد (4 * 8) سم ، سماكة 2 مم لكل 50 سم من محور لمحور لشبكة حديدي. 2- جميع الأعمدة المعدنية الأخرى تتكون من أنبوب حديد مقاس (10 * 10 سم سمك 2 مم). 3- الجدار والسقف باستخدام الواح الساندوتش بانل بسماكة 5 سم. ويجب أن يتم تمديد الألواح العازلة من كل جانب من جوانب السقف بمقدار 30 سم مع مراعاة اتجاهات . يجب تركيب قناة C بوصة ، وكذلك تغليفة حافة السقف بقناة معدنية مجلفنة. 4- الأرضية: بلوك خشبي بسمك 18 مم للأرضية (أفضل جودة) ومشطب بغطاء أرضيات vinyl لاصق بسماكة لا تقل عن 2 مم للأرضية (أفضل جودة) ، تنفيذ سقف مستعارة بأبعاد 60X60 سم ، سماكة 6 مم مع جميع الإكسسوارات زوايا ، بإمكانه من زوايا واللوح محشي (0.9 * 2) م مع الملحقات (أقفال ، مقبض) جودة عالية (1NO) ونوافذ النيويم (1 * 1) م (3NO) مع الملحقات بأفضل جودة ، يجب أن تكون مغطاة الحواف حول الباب والنوافذ بواسطة C قناة مجلفنة ، مغطاة فوق النوافذ والباب وامتداد 50 سم بصاج مجلفن سماكة 0.6 مم مبنية على إطار جانبي معدني 3 سم * 3 سم سماكة 2 مم ، جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع. 5- تركيب شبك حماية معدنية للنوافذ مكونة من إطار معدني محيطي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم مع أنبوب معدني داخلي 3 سم * 3 سم سماكة 2 ملم كل 10 سم ، للباب مكون من إطار معدني محيطي 4 سم * 3 سم ، سمك 2 مم ، بقبضان معدنية داخلية 3 سم * 3 سم ، سمك 2 مم كل 10 سم مع أفضل نوع شفة قفل ، السعر يشمل جميع أعمال الدهان (طبقة واحدة ضد طبقتين طلاء زيتي) ، 6- يجب أن يكون الكرفان ثابتاً بقاعدة خرسانية بالواح 30X30 سم وسمك 5 مم ومثبتات # 4 بقطر 20 مم.	NO	2	
B.1.7	<b>TRANSPORTATION CARAVANS:</b> Provision of Crane for (loading and unloading) and transportation of the caravans to the project site.	نقل كرفانات : توفير رافعة من اجل تحميل و تنزيل و نقل الكرفانات الى موقع المشروع .	NO	2	

	<b>ELECTRICAL WORKS:</b> providing and installing two LED lamps with plastic Ceiling holders,30 watts for internal lighting, four lighting devices anti-rain, and LED lamp15 watts for external lighting. The cable used should be (2x1.5)mm <sup>2</sup> , and connect these lamps to the operating switches, three outlet sockets, 2P, 16 A , 250V, with the plastic mounting box (external), mounting plate, and cover plate, all the sockets must be of the Sechuko type., The cable used should be (2x2.5)mm <sup>2</sup> , and all cables are fixed to the wall inside a plastic tube. with all needed work, materials, and accessories. One plastic breakers board consisting of [one main breaker(32Amp,2p+one breaker(20Amp,1phase) for sockets and for lighting lamps+one breaker(16Amp,1phase) for AC device] connecting the main breaker to the power source by using cable (2x4) mm <sup>2</sup> , The cable should be installed underground within a suitable plastic tube, all the works should be done according to the site engineer instructions.	الأعمال الكهربائية: توفير وتركيب لمبة ليد عدد 2 مع حامل سقف بلاستيك 30 وات للأنارة الداخلية و 4 اجهزة انارة ضد المطر ولمبة ليد 15 وات للأنارة الخارجية. يجب أن يكون الكبل المستخدم (2x1.5) مم <sup>2</sup> ، وأن توصل هذه المصابيح بمفاتيح التشغيل ، وثلاثة مقابس مخرج ، 2P ، 16 A ، 250V ، مع صندوق تثبيت بلاستيكي (خارجي) ، ولوحة تثبيت ولوحة تغطية ، وجميع المقابس يجب أن يكون من نوع Sechuko. ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x2.5) مم <sup>2</sup> ، ويتم تثبيت جميع الكابلات بالجدار داخل أنبوب بلاستيكي. بجميع الأعمال والمواد والإكسسوارات اللازمة. لوحة قواطع بلاستيكية واحدة تتكون من: [قاطع رئيسي واحد (32 أمبير ، 2p + قاطع واحد (20 أمبير ، مرحلة واحدة) للمآخذ ومصابيح الإضاءة + قاطع واحد (16 أمبير ، مرحلة واحدة) لجهاز التيار المتردد] توصيل قاطع رئيسي بمصدر الطاقة باستخدام كابل (2 × 4) مم <sup>2</sup> ، يجب تركيب الكابل تحت الأرض داخل أنبوب بلاستيكي مناسب ، ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	2		
TOTAL COST OF (B.1) IN USD \$						
B.2	FURNITURE:					
B.2.1	<b>Supply water cooler (COLD &amp; HOT WATER dispenser): SUPPLY WATER COOLER (COLD&amp;HOT WATER DISPENSER):</b> a good quality cooler that consists of a filtration system. With the following specifications: -Rated Voltage:220-240-50/60Hz -Cooling Current 0.8A -Hot Water 85-95 C 5L/h -Cold Water 4-12 C 2L/h -Relative Humidity ≤90% -refrigerant R134a/50g Shall be approved by site engineer	<b>مبرد مياه الإمداد (موزع مياه باردة وساخنة): مزود بمبرد مياه (موزع مياه بارد وساخن):</b>  مبرد عالي الجودة يتكون من نظام ترشيح. بالمواصفات التالية: -الجهد المقدر: 220-240-50 / 60 هرتز -التيار المبرد 0.8A -مياه ساخنة 85-95 درجة مئوية 5 لتر / ساعة - ماء بارد 4-12 درجة مئوية 2 لتر / ساعة - الرطوبة النسبية ≥90% - مبرد R134a / 50 جم أن تتم الموافقة عليها من قبل مهندس الموقع	NO	2		
B.2.2	<b>PROVIDING AND INSTALLING AIR CONDITIONING(AC):</b> 12000 BTU,1 Ton, 220-240 V, 50 Hz, best quality, including internal unit, external unit, and all necessary cabling, piping, fittings, and metallic base, all the work should be done according to the details and site engineer instructions.	<b>توفير وتثبيت أجهزة تكييف الهواء:</b> 12000 وحدة حرارية بريطانية ، 1 طن ، 220-240 فولت ، 50 هرتز ، أفضل جودة ، بما في ذلك الوحدة الداخلية ، والوحدة الخارجية ، وجميع الكابلات اللازمة ، والأنابيب ، والتجهيزات ، والقاعدة المعدنية ، كل الأعمال يجب أن تتم حسب التفاصيل ومهندس الموقع تعليمات	NO	2		
B.2.3	<b>INSTALLATION OF AIR CONDITIONING UNIT (AC)(MENTIONED IN THE PREVIOUS ITEM):</b> including all necessary cables 2X2,5 mm <sup>2</sup> , piping, fittings, metal base, anchoring, electrical connections, and testing. All the work should be done according to the site engineers' instructions.	<b>تركيب وحدة تكييف الهواء (مذكورة في البند السابق):</b>  بما في ذلك جميع الكابلات اللازمة 2X2.5 مم <sup>2</sup> ، والمواسير ، والتجهيزات ، والقاعدة المعدنية ، والتثبيت ، والتوصيلات الكهربائية ، والاختبار. يجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندسي الموقع	NO	2		
B.2.4	<b>Table size 130L X 80W X 75 H :TABLE SIZE (130L * 80W *75 H)</b> A good-quality wooden MDF thickness of 16 mm and from the edges of the flat of the table, should consist of two layers of wood. The quality shall be accepted by the site engineer. <b>Note: should be using stainless-steel best accessories.</b>	<b>حجم الطاولة 130طول× 80 عرض× 75 ارتفاع</b> طاولة خشبية عالي الجودة سماكة 16 مم ومن حواف الطاولة المسطحة تتكون من طبقتين من الخشب. أن يتم قبول الجودة من قبل مهندس الموقع. <b>ملاحظة: يجب أن تستخدم أفضل الملحقات المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ</b>	NO	2		
B.2.5	<b>ROTARY CHAIR BEST QUALITY IN THE MARKET:</b> Base dia.: 70 cm Seat: depth 50 cm, width 52 cm Backrest height: 70 cm Adjustable height: 45 - 55 cm Material: leather + sponge + plastic parts	كرسي دوار أفضل جودة في السوق: قطر القاعدة: 70 سم المقعد: عمق ٥٠ سم ، عرض ٥٢ سم ارتفاع مسند الظهر: 70 سم ارتفاع قابل للتعديل: 45 - 55 سم المادة: جلد + إسفنج + بلاستيك	NO	2		
TOTAL COST OF (B.2) IN USD \$						
B.3	SHADING ROOF IN Front OF THE CARAVANS#2					
B.3.1	<b>EXCAVATION OF THE EARTHWORK OF POLES BASES:</b> Provision of materials and manpower for excavation of the earthwork with dimensions ( 50X50X60)cm for pole bases, and removal of rubbles from the site to the location determined by the camp administration.	<b>حفریات الأرضية من اجل قواعد الأعمدة:</b> توفير المواد والأيدي العاملة لحفر الأعمال الترابية بأبعاد (60 × 50 × 50) سم لقواعد الأعمدة ، وإزالة الأنقاض من الموقع إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم.	NO	8		
B.3.2	<b>METALLIC SHADING ROOF:</b> provision and installation metallic of the shading roof consisting as follows specifications: 1-Poles: rectangular metal tube HSS 100x100x3mm 2-Upper Part: consisting of the rectangular pipe 100x50x2mm for perimeter beam, and rectangular pipe 60x40x2mm @50 cm for purlins in both directions C/C. 3-Covering with sandwich panels with a thickness of 5 cm and covering the surrounding of the sandwich of the edge with channel 5X5cm thickness 2 mm. 4-Painting Work: three layers of paint ( one anti-rust+two oil paint). <b>All work should be done according to the site engineer's instructions, and the shading area will be installed in front of various caravans.</b>	<b>مظلة السقف المعدني:</b> توفير وتركيب شمسية المعدني للسقف المتكون من المواصفات التالية: 1-أعمدة: أنبوب معدني مستطيل 100X100X3 مم 2-الجزء العلوي: يتكون من أنبوب مستطيل 100x50x2 مم من اجل اطار وأنبوب مستطيل 60X40X2مم للمدادات كل 50 سم في كلا الاتجاهين 3- تغطيتها بألواح الساندوتش سماكة 5 سم وتغطية حواف الواح المحشية بقناة 5X5 سم سماكة 2 مم. 4-أعمال الدهان: ثلاث طبقات دهان (واحدة ضد الصدأ + طبقتين دهان زيني) يجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع وسيتم تثبيت شمسية أمام العديد من الكرفانات.	M*2	12		
TOTAL COST OF (B.3) IN USD \$						



C	SHADING ROOF FOR A WAITING AREA (SHADE #3):					
C.1	<b>STEEL ROOF PAINTING WORKS:</b> Providing materials, tools, and manpower for painting steel structures for the roof according to the design drawings. The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation and the site engineer's instruction.	توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لرهن الهيكل الصلب للسقف حسب الرسومات التصميمية. يشمل السعر تجهيز كل الأعضاء بمضاد للصدأ وطلاء طبقتين من الطلاء قبل التركيب. وتعليمات مهندس الموقع	LS	1		
C.2	<b>CONCRETE FLOOR 1280X340cm :</b> Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M <sup>3</sup> , thickness not less than 20 cm, using reinforcement bar 12 mm @150 mm C/C in both directions, using nylon & shuttering for the edges & smoothing the surfaces, taking into account the tendencies of water drainage, should be pouring water the concrete floor a week three times at least. All works should be done according to the design drawings and the site engineer's instructions.	أرضية خرسانية 1280 × 340 سم: تجهيز الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأرضيات مع الخرسانة المسلحة بنسبة أسمنت 350 كجم / م <sup>3</sup> 3 سم بسمك لا يقل عن 20 سم باستخدام قضيب تسليح 12 مم @ 150 مم س / ج بالاتجاهين طبقتين علوي و سفلي باستخدام النايلون واغلاق الحواف وتنعيم الأسطح مع مراعاة ميل تصريف المياه يجب صب الماء على الأرضية الخرسانية ثلاث مرات على الأقل أسبوعياً. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لرسومات التصميم وتعليمات مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	45		
TOTAL COST OF (C) IN USD \$						
D.1	Construction of latrine unit					
D.1.1	<b>SITE PREPARATION(190X290)cm:</b> Provision of tools, manpower, and materials for site preparation, by removing the slab concrete 180X180cm, the thickness of 15 cm, pipes, and cleaning the site from the debris and all work need for cleaning and site preparation. The price also includes laying a layer of the crushed stones with a thickness of 15 cm, with moisturized and good compaction, all work should be done according to the site engineer's instructions	<b>تحضير الموقع (190 × 290) سم:</b> توفير الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لإعداد الموقع وذلك بإزالة أرضية خرسانية 180 × 180 سم سماكة 15 سم والمواسير وتنظيف الموقع من الأنقاض وكافة أعمال التنظيف وتجهيز الموقع. السعر يشمل أيضاً وضع طبقة من الحجارة المكسرة بسمك 15 سم مع رطوبة وضغط جيد ويجب ان يتم كل الاعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	5.5		
D.1.2	<b>CONCRETE FLOOR 260X160cm :</b> Provision of materials, manpower, and tools for casting floor concrete with a cement ratio of 350 kg/M <sup>3</sup> , dimensions 260X160cm - 15 cm deep, reinforced with rebar 12mm @100 c/c in both directions, the price includes supply and installation of ceramic 1 eastern latrines( squatting) and implementation of the manholes with internal dimensions (40X40)cm, the thickness of the walls 15 cm, with reinforcement cover with dimensions 70X70cm and thickness 12cm should be connecting with toiles and main sewage network with- PVC pipe 4", the work includes excavation and refilling to the back wall level with best compacting. All work should be done according to the site engineer's instructions.	أرضية خرسانية 260 × 160 سم: توفير المواد والقوى العاملة والأدوات اللازمة لصب الخرسانة الأرضية بنسبة أسمنتية 350 كجم / م <sup>3</sup> 3 ، أبعاد 260 × 160 سم - بعمق 15 سم ، حديد التسليح 12 مم @ 100 من محور لمحمور في كلا الاتجاهين ، السعر يشمل التوريد والتركيب حوض سيراميك 1 شرقية (قرفصاء) وتنفيذ فتحات بأبعاد داخلية (40 × 40) سم ، سماكة الجدران 15 سم ، مع غطاء تسليح بأبعاد 70 × 70 سم وسماكة 12 سم يجب توصيلها بالمراحيض وشبكة الصرف الصحي الرئيسية مع PVC - U أنبوب 4 "يشمل العمل حفر وإعادة الردم ويجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	4.2		
D.1.3	<b>THE WALLS OF THE 15 CM THICKNESS:</b> Provision and implementation of walls of concrete blocks (15x20x40) cm for the walls with a height of 220 cm; using cement mortar for the constructions (1:3) (400 kg/M <sup>3</sup> ) to fill the joints between the concrete blocks, and should using horizontal ruler level measurement 2 meters during work. All works should be done according to the site engineer's instructions.	<b>جدران بسمك 15 سم:</b> تجهيز وتنفيذ جدران من بلوك قياس (15 × 20 × 40 سم) للجدران بارتفاع 220 سم. استخدام مونة أسمنتية (1:3) (400 كجم / م <sup>3</sup> 3) لملء الفواصل بين الكتل الخرسانية ، ويجب قياس مستوى المسطرة الأفقية 2 متر أثناء العمل. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	16		
D.1.4	<b>ROOF SLAB (280X180)CM:</b> Construction and implementation of flat slab, by providing reinforced concrete with a thickness of 15 cm, the rate of the cement 350 kg/M <sup>2</sup> , the reinforcement should be one layer of bars Ø12 mm each 10 cm C/C, in both directions, two layers, and smoothing of the surface from the above by trowel and taking into account the tendencies of water drainage to gutters, all work should be done according to the site engineer instruction and attached drawings. The price includes constructing a roof parapet wall @40 cm height using 15cm blocks.	<b>بلاطة سقف (280 × 180) سم:</b> تنفيذ بلاطة سقف ، وذلك بتوفير الخرسانة المسلحة بسمك 15 سم ، بمعدل الأسمنت 350 كجم / م <sup>2</sup> 2 ، ويجب أن يكون التسليح طبقة واحدة من القضبان قطر 12 مم لكل 10 سم من محور لمحمور ، في كلا الاتجاهين 'طبقتين علوي و سفلي. ، وتنعيم السطح من الأعلى بالمجرفة ومع مراعاة ميل تصريف المياه إلى المازرب ، يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتعليمات مهندس الموقع والرسومات المرفقة. يشمل السعر إنشاء جدار سقف بارتفاع 40 سم باستخدام كتل 15 سم	M <sup>2</sup>	6		
D.1.5	<b>INTERNAL PLASTERING:</b> provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, underlay ) , with cement dosage equivalent to 400kg/M <sup>3</sup> , with all needed to complete work, should be cleaning the floor from the cement and curing a week three-time in the day at least, all work should be done according to the site engineer instructions.	<b>الزريقة الداخلية :</b> توفير وتنفيذ زريقة داخلية بثلاث طبقات (رش مزمار, خشنه, ناعمة ) ، بجرعة أسمنتية تعادل 400 كجم / م <sup>3</sup> 3 ، مع كل ما يلزم لإكمال العمل ، يجب أن يتم تنظيف الأرضية من الأسمنت ، وسقايتها أسبوعاً ثلاث مرات في اليوم على الأقل ، يجب أن يتم كل العمل وفقاً لتوجيهات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	36		
D.1.6	<b>EXTERNAL PLASTERING TYROLEN WORK :</b> Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white cement, a ratio not less than 400 kg/M <sup>3</sup> , dense concentration, with medium roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be according to by site engineer instructions	<b>الرشة التيرولية :</b> توفير وتنفيذ الرش التيرولي الملون باستخدام الأسمنت الأبيض بنسبة لا تقل عن 400 كجم / م <sup>3</sup> 3 بتركيز كثيف بخشونة متوسطة وتثبيت المنتج (لتجنب تغير اللون) قبل بدء العمل ويجب التنظيف الأرض من الاسمنت جميع الاعمال يجب ان تكون حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	16		
D.1.7	<b>CERAMIC FLOOR AND WALLS FOR WC:</b> Supplying and installing ceramic for the floor and walls best quality in the market. And filling between them with mortar and cleaning the surface of the dirt after finishing work. All work should be done according to the site engineer	<b>سيراميك من أجل أرضيات و الجدران :</b> توريد وتركيب السيراميك للأرضيات و الجدران بأفضل جودة في السوق. وملء بينهما بالمونة وتنظيف السطح من الاتساخ بعد الانتهاء من الاعمال. يجب أن يتم كل العمل حسب مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	25		
D.1.8	<b>WASHBASIN(SINK) 40cm:</b> Supplying and installing a Ceramic washbasin medium size 40cm, with a stand, shelf, mirror, stainless tap, and all accessories, should be connected with PPR pipe and all needed all work should be done according to the site engineer interactions	<b>مغسلة 40 سم:</b> توريد وتركيب حوض سيراميك متوسط 40 سم مع ستاند ورف ومرآة وصنبور استانلس وجميع ملحقاته يجب توصيله بأنابيب PPR وكل ما يلزم يجب القيام به حسب تفاعل مهندس الموقع	Pcs	1		

D.1.9	<b>SEWERAGE PIPE 6 Inch U- PVC :</b> Provide materials and connect the latrine with the sewage network using a 6" pipe with all necessary accessories and the price includes the excavation works for the pipe line with dimensions (width: 40-50 cm, depth: not less than 60 cm) and backfilling work including laying fine sand 10 cm around the pipe with backfilling soil by layers, All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>أنايب الصرف الصحي 6 بوصة PVC-U:</b> توفير المواد وربط المراض بشبكة الصرف الصحي باستخدام أنابيب 6 انش مع جميع الملحقات اللازمة ويشمل السعر أعمال الحفر لخط الأنابيب بأبعاد (العرض: 40-50 سم ، العمق: لا يقل عن 60 سم) والردم العمل بما في ذلك فرش الرمل الناعم 10 سم حول الأنبوب مع ردم التربة بطبقات ، يجب القيام بجميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	30		
D.1.10	<b>WATER TANK:</b> Supply and install plastic water tank 2000 L capacity, potable, three layers, and all necessities( valve, floating valve, cover and all necessary piping work to be connected with the washbasin latrine water taps inside the latrine using pipe 1/2" and all necessary accessories fitting elbows taps, etc., inlet, outlet, also the price includes connections between the water tank and main water line. And also fixed the water tank by cable 1 cm all work should be done according to the site engineer's interactions	<b>خزان المياه:</b> توريد وتركيب خزان مياه بلاستيكي سعة 2000 لتر صالح للشرب وثلاث طبقات وجميع الضروريات (صمام ، صمام عائم ، غطاء وكل ما يلزم من مواسير لربطها مع صنابير مياه المراض داخل المراض باستخدام ماسورة 1/2 بوصة وجميعها الملحقات اللازمة ، مدخل ومخرج ، كما يشمل السعر التوصيلات بين خزان المياه وخط المياه الرئيسي. و ربط الخزان بسقف عن طريق كابل قطر 1 سم و شناكل يجب أن يتم جميع الأعمال وفقاً لتفاعلات مهندس الموقع	NO	1		
D.1.11	<b>WATER PIPE 1/2 inch PPR:</b> Provide materials, tools, and manpower for connecting taps inside WC to the existing water tank, using plastic pipe type PPR, size 1/2 inch, best quality with all accessories needed ( T, elbow, adapter,...), shall be placed underground with depth not these than 30 cm, and stainless tap with also hose 1/2 inch, not less than 1m best quality. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>أنبوب 1/2 PPR انش:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لربط الصنابير داخل المراض بخزان المياه الموجود ، باستخدام أنبوب بلاستيكي من نوع PPR مقاس 1/2 بوصة وأفضل جودة مع جميع الملحقات اللازمة ( T ، كوع ، محول ، ..). تحت الأرض بعمق لا يزيد عن 30 سم ، مع خرطوم أيضاً 1/2 بوصة ، لا يقل عن 1 متر بأفضل جودة. يجب أن يتم جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع	M.L	30		
D.1.12	<b>Metallic DOOR :</b> Supply and install a Metallic door (2.2X0.9)m, consisting of profile sections Z or L and metal sheet thickness 2mm with all accessories ( Handle, Locks, Latch) best quality in the market, should be taken measurement from the site, all work should be done according to the site engineer instructions	<b>باب معدني:</b> توريد وتركيب باب معدني ابعاد (0.9 × 2.2)م ، ويتكون من بروفيلات Z او L الصفائح المعدنية سمك 2 مم مع جميع الملحقات (المقبض ، الأقفال ، المزلاج) بأفضل جودة في السوق ، يجب أخذ القياس من الموقع ، يجب أن يتم إجراء جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	NO	1		
D.1.13	<b>Metallic window:</b> Supply and install metallic window (40X40)cm consisting of metal profile Z, L and reinforcement glass 4mm and accessories ( handle, lock, latch) of best quality -Protection grill metal pipes 2X2 cm, thickness 2mm, and should be approved by site engineer.	<b>نافذة معدنية:</b> توريد وتركيب شباك معدني (40 × 40) سم مكون من بروفيلات معدنية Z , L مع زجاج مقوى 4 مم وملحقاتها (مقبض ، قفل ، مزلاج) بأفضل جودة - و ايضا حماية تتكون من انابيب معدني 2X2 سم بسلك 2 مم وموافقة مهندسي الموقع	NO	1		
D.1.14	<b>Electrical works:</b> providing and installing 4 lighting devices anti-rain and LED lamp 15 watts outside WC, and one Lighting device 30 watts inside WC. The cable used should be (2x1.5)mm <sup>2</sup> , and connect these lamps to the three operating switches, all cables are fixed to the wall inside the plastic tube(cable try. with all needed works, materials, and accessories. -One Exhaust fan of the best quality, 220 volts, 50 Hz, 8" size, - the WC must be connected to the main electrical board in Guard Caravan by using a cable (2x2,5)mm <sup>2</sup> , The cable should be installed underground within a suitable plastic tube, and the price includes installing an exhaust fan and all the work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>الأعمال الكهربائية:</b> توفير وتركيب 4 أجهزة اضاءة ضد المطر لمبة ليد 15 وات خارج دورة المياه وجهاز اضاءة 30 وات داخل المراض. يجب أن يكون الكابل المستخدم (2x1.5) مم <sup>2</sup> ، وأن توصل هذه المصابيح بمفاتيح التشغيل الثلاثة ، وجميع الكابلات مثبتة بالحائط داخل الأنبوب البلاستيكي (كابل محاولة) مع كل الأعمال اللازمة ، المواد والاكسسوارات. - مروحة شفت واحدة بأفضل جودة ، 220 فولت ، 50 هرتز ، حجم 8 بوصة ، - يجب توصيل المراض باللوحة الكهربائية الرئيسية في كرفانة الحرس باستخدام كابل (2 × 2.5) مم <sup>2</sup> ، ويجب تركيب الكابل تحت الأرض داخل أنبوب بلاستيكي مناسب ، السعر يتضمن شراء و تنصيب مروحة تهوية ويجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	1		
TOTAL COST OF (D.1) IN USD \$						
D.2	REMOVAL OF METALLIC ROOM ON BEHIND GAS STORE :					
D.2.1	<b>REMOVAL OF METALLIC ROOM ON BEHIND GAS STORE:</b> Provision of tools, and manpower for removing the metallic room behind exiting the gas store, which dimensions not less than 250X950 cm and high 200 cm, consisting of the canvas and structure metallic consisting of the rectangular pipe ( 4X4 thickness 2mm+3X3 cm thickness 2mm, 2X2 cm thickness 2mm, and pipe 1.5 inches, all materials) should be cut the structure to the parts and handed over the Blumont warehouse, with all needed for completing removal work. all work should be done according to the site engineer's instructions. <b>Note: any damage will be under vendor's responsibility.</b>	<b>إزالة الغرفة القديمة خلف مستودع الغاز :</b> توفير الادوات واليد العاملة لإزالة الغرفة المعدنية خلف مخازن الغاز والتي لا تقل ابعادها عن 250X950 سم وارتفاعها 200 سم وتتكون من قماش وهيك معدني مكون من ماسورة مستطيلة (4X4 سماكة 2 مم + 3X3 سم سماكة 2 مم ، 2 × 2 سم بسلك 2 مم ، والأنابيب 1.5 بوصة ، جميع المواد) يجب قطع الهيكل إلى الأجزاء وتسليمها إلى مستودع بلومونت ، مع كل ما يلزم لإكمال أعمال الإزالة. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع. <b>ملاحظة: أي ضرر يقع تحت مسؤولية المقاول</b>	L.S	1		
TOTAL COST OF (D.2) IN USD \$						
E.1	GAS REFILLING AREA (SHADE #1) منطقة تعبئة الغاز					
E.1.1	REMOVAL of existing Metallic roof structure, and handover over the materials to Blumont warehouse.	إزالة هيكل السقف المعدني الموجود ، وتسليم المواد إلى مستودع Blumont.	M²2	15		
E.1.2	<b>REMOVAL OF THE HOLLOW CONCRETE BLOCK SIZE 15X20X40 Cm:</b> Provision of manpower and tools for removal of concrete walls of the room of the refilling gas cylinders, hollow block size 15X20X40 cm, and cleaning the site from the debris and transportation it from the location determined by the camp administration. all work should be done according to the site engineer's instructions	<b>إزالة كتلة الخرسانة المجوفة مقاس 15 × 20 × 40 سم:</b> توفير القوى العاملة والأدوات اللازمة لإزالة الجدران الخرسانية لغرفة إعادة تعبئة اسطوانات الغاز ، بلوك مجوف مقاس 15 × 20 × 40 سم ، وتنظيف الموقع من الركام ونقله من الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M³3	3.5		
E.1.3	<b>REMOVAL OF FLOOR CONCRETE</b> Provision of manpower and tools for removal of the floor concrete with dimension not less than 5X3 m, thickness 15 cm. and cleaning the site from the rubbles and transportation to the location determined by camp administration and all needed for completed work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>إزالة خرسانة الأرضيات</b> توفير القوى العاملة والأدوات اللازمة لإزالة أرضيات الخرسانة بأبعاد لا تقل عن 5X3 م وبسلك 15 سم. وتنظيف الموقع من الانقاض والنقل الى الموقع الذي تحدده ادارة المخيم وكل ما يلزم للعمل المنجز. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M³3	2.5		

E.1.4	<b>STEEL ROOF WORKS with dimension (5.3*6)m:</b> Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for the roof according to the design drawings. using a sandwich panel thickness of 5cm, the sandwich panel should be extended from each side of the roof and should take tendencies for drainage water into consideration. The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation. All details must be according to the design drawings (sheets # 9 & 10) and the site engineers.	<b>أعمال السقف الحديد (6*5.3)م:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لإنشاء هيكل صلب للسقف حسب الرسومات التصميمية. باستخدام الواح الساندوتش بابل بسماكة 5 سم. ويجب أن يتم تمديد الألواح العازلة من كل جانب سم مع مراعاة الميول. يشمل السعر دهان الهيكل الحديد بدهان طبقة من دهان مقاوم للصدو طيقتين من دهان زيتي قبل التركيب. يجب أن تكون جميع التفاصيل وفقاً لرسومات التصميم (الورقة رقم 9 & 10) وتعليمات مهندس الموقع.	LS	1		
E.1.5	<b>THE FOUNDATIONS OF THE WALLS 40X30 cm:</b> Providing tools, manpower, and materials for the casting of the foundation of the walls with reinforcement concrete with a cement ratio of 350kg/M <sup>3</sup> , width 30 and depth 45 cm, 10 cm underground and 30 cm high from the surface, using reinforcement bar 12X rebar Ø12 mm and 10mm rebar for ties @15 cm. the price including excavation of the earthwork and all needed for completing of the work, All works should be done according to the design drawings (sheet 9) and the site engineer's instructions.	<b>أسس الجدران 30 × 40 سم:</b> توفير الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب أساسات الجدران بالخرسانة المسلحة بنسبة أسمنتية 350 كجم / م <sup>3</sup> وعرض 30 وعمق 45 سم و 10 سم تحت الأرض وارتفاع 30 سم من السطح باستخدام حديد التسليح قطر 12 مم عدد 12 وحديد التسليح 10 من أجل الأساور @ 15 سم. السعر يشمل حفريات الترابية وكل ما يلزم لإكمال العمل ، يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لرسومات التصميم (صفحة 9) وتعليمات مهندس الموقع.	M.L	15		
E.1.6	<b>REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS:</b> Provision of manpower and materials for the casting of the columns with dimensions 30X30cm, and high not less than 220 cm from the top of the floor, using reinforcement bars min. 14 mm X8, each 10 cm for longitudinal, and for stripes using Ø10 mm @12 cm, and cement ratio 350kg/M <sup>3</sup> . should be pouring watering three times on day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions and attached drawings.	<b>الاعمدة الخرسانية المسلحة:</b> توفير القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأعمدة بأبعاد 30 × 30 سم ، وارتفاع لا يقل عن 220 سم من أعلى الأرضية ، باستخدام قضبان التسليح لا يقل 14 مم × عدد 8 ، كل للطول ، قضبان 10 مم @ 12 سم ، ونسبة الأسمنت 350 كجم / م <sup>3</sup> . يجب صب الري ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع ، ويجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع والرسومات المرفقة.	NO	5		
E.1.7	<b>SITE PREPARATION 600X440 M</b> Provision of materials, tools, and manpower for cleaning the site from the debris and transportation to the site determined by the camp administration. And laying a layer of the crushed stones with a thickness not less than 15 cm should be moisture and good compacting, All work should be done according to the site engineer's instructions	<b>اعداد الموقع 600X440 م</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لتنظيف الموقع من الأنقاض والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. ويجب أن يكون وضع طبقة من الحجارة المكسرة بسماك لا يقل عن 15 سم مع ترطيب وضغط جيد ، يجب أن يتم عمل جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	27		
E.1.8	<b>The GROUND SLAB (600X440) CM:</b> Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M <sup>3</sup> , thickness not less than 20 cm, using reinforcement bar 12 mm @150 mm C/C on two layers in both directions, using nylon & shuttering for the edges & smoothing the surfaces by hand trowel machine, taking into account the tendencies of water drainage, should be curing the ground slab a week three times at least. All works should be done according to the design drawings (sheet #9) and the site engineer's instructions.	<b>بلاطة ارضية (600 × 440) سم:</b> تجهيز الادوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الارضيات مع الخرسانة المسلحة بنسبة اسمنت 350 كجم / م <sup>3</sup> م 3 سمك لا يقل عن 20 سم باستخدام قضيب تسليح 12 مم @ 150 مم على طيقتين في كلا الاتجاهين باستخدام النايلون والغالق للحواف وتنعيم الأسطح بآلة مجرفة يدوية ، مع مراعاة ميول تصريف المياه ، يجب معالجة صفة الأرض ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع. يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لرسومات التصميم (صفحة رقم 9) وتعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	26.5		
E.1.9	<b>THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:</b> Provision and implementation of walls of bricks (20x20x40) cm best quality, using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the concrete blocks, all the work should be done according to the details in the Drawings and should use horizontal ruler level measurement 2 meters during work. All works should be done according to the site engineer's instructions.	<b>جدران بسماك 20 سم:</b> تجهيز وتنفيذ جدران من طوب ( قرميد ) ( 20x20x33) سم بأفضل جودة باستخدام ملاط اسمنتي للإنشاءات ( 1: 3) لملء الفواصل بين (القرميد ) طوب وجميع الاعمال يجب ان تتم حسب التفاصيل الموجودة بالرسومات ويجب استخدام قياس مستوى المسطرة الأفقية 2 متر أثناء العمل. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	28		
E.1.10	<b>EXTERNAL &amp; INTERNAL TYROLEN WORK :</b> Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white cement, a ratio not less than 400 kg/M <sup>3</sup> , dense concentration, with medium roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be according to by site engineer instructions.	<b>الرشة التيرولية الخارجي والداخلي:</b> توفير وتنفيذ الرش التيرولي الملون باستخدام الأسمنت الأبيض بنسبة لا تقل عن 400 كجم / م <sup>3</sup> م 3 بتركيز كثيف بخشونة متوسطة وتثبيت المنتج (لتجنب تغير اللون) قبل بدء العمل ويجب التنظيف الأرض من الاسمنت جميع الاعمال يجب ان تكون حسب تعليمات مهندس الموقع.	M <sup>2</sup>	70		
TOTAL COST OF (E.1) IN USD \$						
E.2	<b>SHADING ROOF IN FRONT OF THE REFILLING SMALL GAS CYLINDERS (SHADE #2):</b> المظلة امام غرفة إعادة تعبئة اسطوانات الغاز الصغيرة					
E.2.1	<b>PROVISION AND INSTALLATION METAL POLES 3 METERS (10X10 cm, Thickness 2mm )</b> and the metal plate 30 x 30 Cm thickness 14mm fastened and using X4 20mm anchor bolts. all steel parts shall be painted with three layers, All The Work should be done according to the drawings details and site engineer instructions.	<b>توفير وتركيب أعمدة معدنية 3 أمتار (10x10 سم ، سمك 2 مم)</b> وصفيحة معدنية ابعاد 30 × 30 سم سماكة 15 مم مثبتة على العمود ، ومثبتة على الخرسانة باغير تثبيت4X20 مم. يجب طلاء جميع الأجزاء الفولاذية بثلاث طبقات ، ويتم تنفيذ جميع الأعمال حسب تفاصيل الرسومات وتعليمات مهندس الموقع.	NO	10		
E.2.2	<b>STEEL ROOF WORKS with dimension (5.5*6.4)m:</b> Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for the roof according to the design drawings. using a sandwich panel thickness of 5cm, the sandwich panel should be extended from each side of the roof and should take tendencies for drainage water into consideration. The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation. All details must be according to the design drawings (sheets # 13) and the site engineers.	<b>أعمال السقف الحديد (6.4*5.5)م:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لإنشاء هيكل معدني للسقف حسب الرسومات التصميمية. باستخدام الواح الساندوتش بابل بسماكة 5 سم. ويجب أن يتم تمديد الألواح العازلة من كل جانب سم مع مراعاة لميول . يشمل السعر دهان الهيكل الحديد بدهان طبقة من دهان مقاوم للصدو طيقتين من دهان زيتي قبل التركيب. يجب أن تكون جميع التفاصيل وفقاً لرسومات التصميم (الصفحة رقم 13) وتعليمات مهندس الموقع.	L.S.	1		
E.2.3	<b>SITE PREPARATION UNDER SHADING ROOF( FRONT OF REFILLING OF THE SAMLL GAS CYLINDERS):</b> Provision of materials, tools, and manpower for site preparation for cleaning the site of the rubbles and transportation to the site determined by the camp administration, and laying a layer of the crushed stones with thickness not less than 15 cm with a moisturized and good compaction to getting one level. All work should be done according to the site engineer's instructions	<b>تحضير الموقع تحت مظلة (أمام إعادة تعبئة أسطوانات غاز الصغيرة):</b> توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتجهيز الموقع لتنظيف موقع الأنقاض والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم ، وفرش طبقة من حجر مكسر بسماك لا يقل عن 15 سم مع رطوبة جيدة وضغط جيد للحصول على مستوى واحد. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M <sup>2</sup>	34		

E.2.4	<p><b>The GROUND SLAB (500X600) CM:</b> Providing tools, manpower, and materials for the casting of the floor with reinforcement concrete with cement ratio of 350kg/M<sup>3</sup>, thickness not less than 20 cm, using reinforcement bar 16 mm @150 mm C/C in both directions for the bottom layer and reinforcement bar 12 @150 mm C/C for upper in both directions, using nylon &amp; shuttering for the edges &amp; smoothing the surfaces by hand trowel machine, taking into account the tendencies of water drainage, should be curing the ground slab a week three times at least. All works should be done according to the design drawings and the site engineer's instructions.</p>	<p>بلاطة ارضية (500 × 600) سم:</p> <p>تجهيز الأدوات والقوى العاملة والمواد اللازمة لصب الارضيات مع الخرسانة المسلحة بنسبة اسمنت 350 كجم / م<sup>3</sup> بسمك لا يقل عن 20 سم باستخدام قضيب تسليح 16 مم كل 150 مم بالاتجاهين شبكة سفلية وحديد قطر 12 باتجاهين كب 15 سم لشبكة العلوية باستخدام النايلون إغلاق الحواف وتنعيم الأسطح بواسطة آلة مجرفة يدوية ، مع مراعاة ميول تصريف المياه ، يجب أن يتم سقيها ثلاث مرات في الاسبوع . يجب أن تتم جميع الأعمال وفقاً لرسومات التصميم وتعليمات مهندس الموقع</p>	M <sup>2</sup>	30		
TOTAL COST OF (E.2) IN USD \$						
F.1	<b>FENCE REMOVAL:</b>					
F.1.1	<p><b>REMOVAL CHAIN LINK FENCE:</b> Provision tools, manpower, or suitable machine for removal of chain link fence consisting of poles pipe not less than 2 inches, with galvanized chin line with thickness 3mm and good wrap and all other items, and handed over to the Blumont's warehouse, All works should be done according to the site engineer instructions.</p>	<p>إزالة سياج:</p> <p>توفير الأدوات أو القوى العاملة أو الآلة المناسبة لإزالة سياج الموجود الذي يتكون من أعمدة أنابيب لا تقل عن 2 انش ، شبك مجلفن بسمك 3 مم ، وتسليمها إلى مستودع Blumont ، يجب أن يتم تسليم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع</p>	M.L	35		
F.1.2	<p><b>REMOVAL OF BRC FENCE:</b> Provision tools, manpower, for Removing the BRC Fence with high 200 cm, with poles every 3 meters and, with the frame between each pipe (column) with crouse inside the frame using angle-line 2", 2mm thick., and BRC chain mesh (5X5)cm thickness 3mm, the price includes also cleaning of the poles of the bottom from concrete bases (40X40)cm and 60 cm depth to be ready for re-installing on new site, with all need for the completion of the work. <b>All work should be done according to the site engineer's instructions.</b></p>	<p>إزالة سور BRC:</p> <p>توفير الأدوات، القوى العاملة ، لإزالة سياج BRC بارتفاع 200 سم ،التي تتكون من أعمدة كل 3 أمتار ، و اطار بين الاعمدة الذي يحتوي على زوايا متصلة داخل الإطار وشبك (5X5) BRC سم سماكة 3 مم السعر يشمل ايضا تنظيف اسفل اعمدة داخل قاعدة الخرسانة (40X40) سم وعمق 60 سم لتكون جاهزة لاعادة التركيب في موقع جديد مع كل ما يلزم لانجاز العمل . <b>يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع</b></p>	M.L	77		
F.1.3	<p><b>Removal BEAM :</b> Provision of materials, tools, or suitable machines for removal of the concrete beam link between the poles with dimensions not less than 15X20 cm, cleaning the site from the rubbles, and transportation to the location determined by the Camp Administration. <b>All work should be done according to the site Engineer's instructions.</b></p>	<p>إزالة الجائر :</p> <p>توفير مواد أو أدوات أو ادوات مناسبة لإزالة جائر الخرسان بين الأعمدة بأبعاد لا تقل عن 15 × 20 سم ، وتنظيف الموقع من الأنقاض ، والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. <b>جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع</b></p>	M.L	112		
TOTAL COST OF (F.1) IN USD \$						
F.2	<b>Repairing old fence and installing a new fence</b>					
F.2.1	<p><b>EARTHWORK FOR COLUMNS BASES:</b> Provision of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork of any kind of soil ( Rocky, soil) for poles bases with dimensions not less than 40X40 and a depth 60cm, cleaning the site from the rubbles, and transportation to the location determined by the camp administration. All work should be done according to the site engineer's instructions</p>	<p>حفریات ارضية لقواعد الاعمدة:</p> <p>توفير القوى العاملة أو الأدوات أو الات المناسبة من اجل حفریات ارضية مهما يكون نوع التربة ( صخرية ، تربة) لقواعد أعمدة بأبعاد لا تقل عن 40X40 وعمق 60 سم ، وتنظيف الموقع من الأنقاض ، والنقل إلى الموقع. التي تحددها إدارة المخيم. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع</p>	NO	101		
F.2.2	<p><b>REINSTALLING BRC FENCE:</b> Provision of materials, tools, and manpower for REINSTALL the BRC Fence with high 200 cm, and poles every 3 meters and, with the frame between each pipe (column) with crouse inside the frame using Angeline 2", 2mm thick., and BRC chain mesh (4X4)cm thickness 4mm <b>(as mention on item line # F.1-2)</b> . All work should be done according to the site engineer's instructions</p>	<p>إعادة تثبيت سياج BRC:</p> <p>توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لإعادة تثبيت السياج BRC بارتفاع 200 سم ، وأعمدة كل 3 أمتار ، مع اطار بين الاعمدة التي تتكون من زوايا 2" سماكة 2 مم "، وشبك (4X4) ، BRC سم سمك 4 مم (كما هو مذكور في سطر البند # F.1-2) . يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع</p>	M.L	77		
F.2.3	<p><b>ADDITIONAL WORKS FOR THE OLD POLES (COLUMNS):</b> Using rectangular pipe 8x8cm 2mm thick,50 cm high for welding from the top of existing poles fence and every 3 meters to get a fence with high 250 cm with all necessities needed. All work should be done according to the site engineer's instructions. <b>Note: Should be covered all poles from the top by metal caps (accessories).</b></p>	<p>أعمال إضافية للأعمدة القديمة (الأعمدة):</p> <p>استخدام بروفيلات مستطيلة ابعاد 8x8 سم 2 مم وارتفاع 50 سم يتم للحام من أعلى سياج الأعمدة الموجودة وكل 3 أمتار للحصول على سياج بارتفاع 250 سم بجميع المستلزمات المطلوبة. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع. <b>ملحوظة: يجب تغطية جميع الأعمدة من الأعلى بأغطية معدنية (أكسسوارات)</b></p>	NO	14		
F.2.4	<p><b>BRC FENCE HEIGHT 250 CM:</b> Using frame between each pipe (column) with crouse inside the frame and one cross angle-line in the middle using angle line 4cmx4cm, and 4mm thick and plate with dimensions 20X20 cm, thickness not less than 2 mm in the middle of the frame, as per drawings., also welding steel BRC chain mesh (5X5)cm with thickness, not less than 3mm by using angles 4cmx4cm, and 4mm thick for all sections as attached drawing, <b>Note: Should be taken measurements of the metal frame of BRC mesh from the site.</b></p>	<p>اسياج ارتفاع BRC 250 سم:</p> <p>استخدام إطار بين (اعمود) التي تتكون من زوايا 4 سم × 4 سم ، و زوايا متصالبة 4*4 وسمك 4 مم وصاج بأبعاد 20 × 20 سم ، وسماكة لا تقل عن 2 مم في منتصف الإطار ، حسب المخططات ، ولحام شبكة BRC (4X4) سم بسمكة لا تقل عن 4 مم ، لجميع الأقسام كما في الرسم المرفق ، ملاحظة: يجب أخذ قياسات الإطار المعدني لشبكة BRC من الموقع.</p>	M.L	42		
F.2.5	<p><b>METALLIC POLES:</b> Provision and installation of new metallic poles with dimensions 8X8 cm, thickness not less than 2mm, with high not less than 300 cm, 50 cm inside the concrete bases with cement ratio 350 kg/M<sup>3</sup> and high net 250 cm from the surface of the ground, the price include fixing poles with concrete base (50X50X50) cm, all works should be done according to the site engineer instructions.</p>	<p>أعمدة معدنية:</p> <p>تجهيز وتركيب اعمدة معدنية جديدة بمقاسات 8X8 سم وسماكة لا تقل عن 2 مم بارتفاع لا يقل عن 300 سم و 50 سم داخل القواعد الخرسانية بنسبة اسمنتية 350 كجم / م<sup>3</sup> 3 وصافي ارتفاع 250 سم من سطح الارضيات السعر يشمل تثبيت اعمدة خرسانية بقاعدة خرسانية (50 * 50 * 50) سم وجميع الاعمال يجب ان تتم حسب ارشادات مهندس الموقع.</p>	No.	80		



F.2.6	<b>BRC FENCE:</b> Using frame between each pipe (column) with the course inside the frame using angle line 5cmx5cm, and 5mm thick., also welding steel BRC mesh( 4X4)cm with thickness, not less than 4mm and high 250 cm, and welding metal plate (20 * 20) cm thickness of 3 mm in the center course, all the work should be done according to the details as attached drawings and site engineer instructions.	<b>سياج BRC:</b> استخدام إطار بين كل (عمود) التي تتكون من زاويا 5*5 سم و سماكة 5 مم وايضا زاويا متصالبة في وسط الاطار مع خط زاويا افقية داخل الإطار باستخدام خط زاوية 5 سم x 5 سم ، وسمك 4 مم ، وكذلك لحام شبكة BRC (4X4) سم بسمك لا يقل عن 4 مم وارتفاع 250 سم ، ولحام لوح معدني ( 20 * 20 ) سم بسمك 3 ملم في الوسط بالطبع يجب ان يتم كل الاعمال حسب التفاصيل مخططات المرفقة وتعليمات مهندس الموقع	M.L	160		
F.2.7	<b>Gates:</b> Supply and installation of gate 300 cm wide, 250 cm high, main body tube 2 inches, thickness 2 mm, and section inside tube 1-inch thickness 2 mm, every 10 cm vertical and 30 cm horizontally, with best wheels not less than No#5.and channel as the base for the move of the wheels. and all necessities need. the price includes opening a sub-gate with dimensions 1X2m. with handle, things, best rim lock, and also padlock. all work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>البوابات:</b> توريد وتركيب بوابة بعرض 300 سم وارتفاع 250 سم واطار يتكون من انابيب 2 انش وسمك 2 مم وتقسيمات الداخلية يتكون من انبوب 1 بوصة سماكة 2 مم كل 10 سم رأسي و 30 سم أفقي مع أفضل عجالات لا تقل عن # 5. مع مجريات لتسهيل الحركة . وجميع المستلزمات. السعر يشمل فتح بوابة فرعية بأبعاد 1 × 2 م. مع مقبض ، قفل افضل نوع يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	No.	1		
F.2.8	<b>BEAM:</b> Provision of materials, tools, and manpower for implementation of the concrete beam with dimensions 20X20 cm, cement ratio 350 kg/M^3, should be curing three times on day during the week. all work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>الجانز الخرساني:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لتنفيذ العارضة الخرسانية بأبعاد 20 × 20 سم ونسبة الأسمنت 350 كجم / م ^ 3 ، يجب أن يتم سقاية ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M.L	312		
F.2.9	<b>PAINTING WORK:</b> Provision of materials, tools, and manpower for painting fence three layers of oil paint, should be cleaning old poles from dirt and old paint, for repainting old fence and new fence with all needed for work. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>أعمال الدهان السور:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لطلاء السياج بثلاث طبقات من الدهان الزيتي ، يجب أن يتم تنظيف الأعمدة القديمة من الأوساخ والطلاء القديم ، لإعادة طلاء السياج القديم والسياج الجديد بكل ما يلزم للعمل. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع	M.L	320		
TOTAL COST OF (F.2) IN USD \$						
G	OPINING ROAD:					
G.1	<b>EARTHWORK FOR OPENING ROAD:</b> Provision of materials, manpower, or suitable machine(front loader, grader, road roller, water truck..) for excavations of the ground any kind of soil (soil, rocky)with depth not less than 75 cm as average and width not less than 800 cm, should be cleaning the location from the rubbles and transportation to the location determined by the camp administration. the price includes watering with good compaction to be ready for the preparation of the road. all work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>حفريات ارضية لفتح طريق :</b> توفير المواد أو الأيدي العاملة أو اليات المناسبة (لودر أمامي ، مهد ، مدحلة ، شاحنة مياه ..) لحفر الأرض أي نوع من التربة (تربة ، صخرية) بعمق لا يقل عن 75 سم كمتوسط وعرض لا يقل عن أكثر من 800 سم ، يجب تنظيف الموقع من الأنقاض والنقل إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. السعر يشمل الري بالضغط الجيد لتكون جاهزا لتجهيز الطريق. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	150		
G.2	<b>ROAD PAVING LAYERS:</b> Supplying materials, manpower, and suitable machine (Grader, front loader, road roller, water truck) for implementation of the road with a width of 800 cm, the paving as follows: 1-First layers: layers of sub-base (first type, especially for roads) with thickness 35 cm as average underground after compaction, should be laying on layers each layer 15 cm thickness, should be well moistened and compacted. 2- the second: a layer of the crushed stones with a thickness of 25 cm as average , should be well moistened and compacted. All work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>طبقات رصف الطريق:</b> توريد مواد وقوى عاملة وأليات مناسبة (مهددة - لودر أمامي - مدحلة - شاحنة مياه) لتنفيذ الطريق بعرض 800 سم ، والرصف على النحو التالي: 1- الطبقات الأولى: طبقات من الطبقة بقايا (النوع الأول خاصة للطرق) بسمك معدل 35 سم تحت الأرض بعد الدك ، توضع على طبقات كل طبقة بسمك 15 سم ، يجب ترطيبها وضغطها جيداً. 2- الطبقة الثانية: طبقة من حجر مكسر بسماكة معدل 25 سم ، يجب ترطيبها وضغطها جيداً. يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	150		
TOTAL COST OF (G) IN USD \$						
H	Construction New Gas cylinders Storage					
H.1	SITE PREPARATION & EARTHWORK WORKS					
H.1.1	<b>EARTHWORK:</b> Provision of materials and manpower, tools for cleaning the site from (of thorns and grass) and excavation, the ground of any kind of soil ( rocky- soil) with a thickness not less than 30 cm on average, and removal of soil to the site determined by the camp administration, the site should be cleaned from rubbles and watering with good compaction to get one level. all works should be done according to the site engineer instructions	<b>حفريات ارضية:</b> توفير المواد والأيدي العاملة وأدوات تنظيف الموقع من (العشب) وحفريات ارضية مهما يكون نوع التربة (صخرية - تربة) بسماكة لا تقل عن 30 سم في المتوسط وإزالة التربة للموقع التي تحددها إدارة المخيم ، يجب تنظيف الموقع من الأنقاض مع انقاض و ترطيب بشكل جيد للحصول على مستوى واحد. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M^2	925		
H.1.2	<b>SITE PREPARATION FOR CONSTRUCTING NEW GAS STORE:</b> Provision materials and manpower, or suitable machine (Grader, front of loader), for site preparation as follow:1-layering a layer sub-base best type, with thickness not less than 15 cm, should be watering and good compaction, all work should be done according to the site engineer instructions. 2-laying a layer of the crushed stones with thickness not less than 15 cm, should be watering and good compaction, to getting one level and all work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>تحضير الموقع لإنشاء مخزن غاز جديد:</b> توفير المواد والقوى العاملة ، أو آلة مناسبة (مهددة ، أمام اللودر) ، لإعداد الموقع على النحو التالي: 1- وضع طبقات من أفضل نوع طبقة بقايا ، بسمك لا يقل عن 15 سم ، يجب أن يكون سقياً وضغطاً جيداً ، وجميع الأعمال يجب أن يتم ذلك حسب تعليمات مهندس الموقع. 2- رصف طبقة من الحجر المكسر بسمك لا يقل عن 20 سم يكون سقي ودمك جيد حتى مستوى واحد ويتم العمل بكامله حسب تعليمات مهندس الموقع.	M^2	300		
H.1.3	<b>FOUNDATION OF WALLS And columns:</b> Provision and installation of manpower, tools, or suitable machine for excavation of the earthwork any kind of soil ( Rocky, soil) for the foundation of walls with dimension 60X50 cm, and remove debris to the site determined by camp administration all work should be done according to the site engineer.	<b>حفريات من اجل اساسات الجدران و الأعمدة :</b> توفير الأيدي العاملة أو الأدوات أو اليات المناسبة من اجل حفريات ارضية (صخري ، تربة) لتأسيس جدران بأبعاد 60 × 50 سم ، وإزالة الحطام إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم يجب القيام بجميع الأعمال. حسب مهندس الموقع	M.L	108		
TOTAL COST OF (H.1) IN USD \$						

H.2	REINFORCEMENT CONCRETE WORKS				
H.2.1	<b>REINFORCEMENT CONCRETE FOR FOUNDATION:</b> Provision of manpower and materials for casting the beam with dimensions 60X40 cm, using reinforcement bars 12 Ø14mm(min) for short direction, and using bar 10 mm for Ties each 120 mm, and cement with a ratio 400 kg/M <sup>3</sup> . should be watering three times at least one day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions and attached drawings per (sheet #3).	<b>اساسات خرسانية مسلحة:</b> توفير القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الجائز البيتوني بأبعاد 40 × 60 سم ، باستخدام قضبان التسليح قطر لا يقل 14 مم عدد 12 طولاني ، واستخدام قضيب 10 مم للاساور كل 120 مم ، والأسمنت بنسبة 400 كجم / م <sup>3</sup> ، يجب أن يكون سقي ثلاثة مرات على الأقل يوم واحد خلال الأسبوع وجميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع. والرسومات المرفقة (صفحة رقم 3)	M.L	108	
H.2.2	<b>REINFORCEMENT CONCRETE FOR COLUMNS:</b> Provision of manpower and materials to cast columns according to the design drawings, at a height of no less than 300 cm from the top of the floor, the columns are reinforced according to the design drawings with 10XØ16 mm for the short direction and Ø10 mm each 100 mm stirrups. and cement ratio 350kg/M <sup>3</sup> . should be watered three times on day during the week, and all work should be done according to the site engineer's instructions and attached drawings (sheet #4).	<b>الأكمة الخرسانية المسلحة:</b> توفير القوى العاملة والمواد اللازمة لصب الأكمة وفقاً لرسومات التصميم ، على ارتفاع لا يقل عن 300 سم من أعلى الأرضية ، ويتم تدعيم الأكمة وفقاً لرسومات التصميم بقطر 16 مم عدد 10 للاتجاه القصير وقطر 10 مم للاساور كل 100 مم . ونسبة الأسمنت 350 كجم / م <sup>3</sup> ، يجب تطبيقها ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع ، ويجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع والرسومات المرفقة (الصفحة رقم 4).	NO	32	
H.2.3	<b>REINFORCEMENT CONCRETE FOR THE BASE OF GAS CYLINDERS STORE:</b> Provision of materials and manpower for the casting base of the gas cylinders store, with dimensions 10X22 m, with thickness 25 cm, using reinforcement bars in two layers 16Ø mm each 15 cm in both directions, the slab is doubly reinforced (lower ) 12mm each 15 cm for upper in both directions, and cement ratio 400 kg/M <sup>3</sup> , should be smoothing surfaces by trowling machine. Nylon shall be laid before concrete placement. chamfer for the edges and all work should be approved by the site engineer. The price includes constructing a ramp according to the design drawings.	<b>الخرسانة المسلحة من اجل ارضية مستودع الغاز :</b> توفير المواد والقوى العاملة من اجل الصب ارضية لمخزن اسطوانات الغاز بأبعاد 10x22 م وبسمك 25 سم باستخدام قضبان تسليح بطبقتين 16 مم كل 15 سم في كلا الاتجاهين ويتم تقوية البلاطة بشكل مضاعف (سفلي ) 12 طبقة العليا . ، ونسبة الأسمنت 400 كجم / م <sup>3</sup> ، يجب أن يتم تنعيم الأسطح بواسطة آلة التجفيف. يجب وضع النايلون قبل صب الخرسانة. يجب أن تتم الموافقة على شطب الحواف وجميع الأعمال من قبل مهندس الموقع. يشمل السعر إنشاء منحدر وفقاً لرسومات التصميم.	M^2	230.0	
H.2.4	<b>THE WALLS OF THE 20 CM THICKNESS:</b> Provision and implementation of walls of bricks (20x20x33) cm best quality for the between columns, beams and above beams, using cement mortar for the constructions (1:3) to fill the joints between the bricks, all the work should be done according to the details in the Drawings, and should using horizontal ruler level measurement 2 meters during work. All works should be done according to the site engineer's instructions.	<b>جدران بسمك 20 سم:</b> تجهيز وتنفيذ جدران من الطوب ( قرميد ) 20 × 20 × 33 سم بأفضل جودة بين الأكمة والجوائز وما فوقها باستخدام مونة أسمنتية للإنشاءات (1:3) لملء الفواصل بين الطوب على أن يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب التفاصيل في الرسومات ، ويجب استخدام قياس مستوى المسطرة الأفقي 2 متر أثناء العمل. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M^2	300	
H.2.5	<b>REINFORCEMENT BEAM BETWEEN THE COLUMNS 30X40 cm:</b> Provision materials and manpower for the casting of the beam between the columns gas cylinder store, using reinforcement bars 12mm X8 for short direction, and ties of 10 mm @ 15 cm, the beams should be watered three times on day during the first week of casting. all work should be done according to the site engineer's instructions and the attached drawings (sheet #5).	<b>جائز البيتوني الرابط بين الاعمدة 30X40 cm:</b> توفير مواد و ادوات من اجل صب جائز الرابط بين الاعمدة من الاعلى ، باستخدام قضبان التسليح قطر 12 مم عدد 8 حديد طولاني ، حديد تسليح قطر 10 مم كل 15 سم ، يجب سقاية ثلاث مرات في اليوم خلال الأسبوع من الصب . يجب أن يتم كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع والرسومات المرفقة (الصفحة رقم 5).	M.L	106	
H.2.6	<b>CHICKEN WIRE :</b> Provision and installation of chicken wire netting with width hole 1/2 inch and thickness 1mm at least and, should be fixed with walls by screws and washers each 40 cm. The work should be done according to the site engineer's instructions.	<b>شيك دجاج:</b> تجهيز وتركيب شبك الدجاج بفتحة عرض 1/2 انش وسماكة 1 مم على الأقل ، وتثبيت بالجدران بواسطة براغي وصمولات كل 40 سم. يجب أن يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	M^2	300	
H.2.7	<b>INTERNAL PLASTERING:</b> provision and implementation of internal plastering in three coats ( dash, underlay, softening ), with cement dosage equivalent to 400kg/M <sup>3</sup> white color, with all needed to complete work, should by be cleaning the floor from the cement, and curing a week three-time in the day at least, all work should be done according to the site engineer instructions.	<b>الزريقة الداخلي:</b> توفير وتنفيذ أعمال الجص الداخلي بثلاث طبقات (رش مزمار، خشنة، ناعمة) ، بجرعة اسمنتية تعادل 400 كجم / م <sup>3</sup> لون أبيض ، مع كل ما يلزم لإتمام العمل ، يجب ان يتم تنظيف الأرضية من الأسمنت ، سقاية ثلاث مرات في اليوم على الأقل ، يجب أن يتم العمل كله حسب تعليمات مهندس الموقع	M^2	600	
H.2.8	<b>EXTERNAL PLASTRING TYROLEN WORK :</b> Provision and implementation of the colored tyrolean spraying, using white cement, a ratio not less than 400 kg/M <sup>3</sup> , dense concentration, with medium roughness, and fixing product ( to avoid discoloration), before starting the work, and should be cleaning the floor from cement, all work should be according to by site engineer instructions.	<b>الرشة التيروليه :</b> توفير وتنفيذ الرش التيرولي الملون باستخدام الأسمنت الأبيض بنسبة لا تقل عن 400 كجم / م <sup>3</sup> 3 تركيز كثيف بخشونة متوسطة وتثبيت المنتج (لتنجنب تغير اللون) قبل بدء العمل ويجب التنظيف الأرض من الاسمنت جميع الأعمال يجب ان تكون حسب تعليمات مهندس الموقع.	M^2	325	
H.2.9	<b>PAINTING WORK WALLS :</b> -The surface must be prepared with sandpaper to be ready for painting and laying a nylon on the floor for keeping it from the paint. -Provision materials and workshops for implementation of three layers of oil painting acrylic best type and anti-moisture at least. - Use painting paste around the doors and windows and fill cracks. should be cleaned the floor from any specks of dirt. all work should be approved by the site engineer.	<b>طلاء جدران العمل:</b> - يجب تجهيز السطح بورق الصنفرة ليكون جاهزاً للدهان ووضع نيلون على الأرض لحمايته من الدهان. - توفير مواد وورش لتنفيذ ثلاث طبقات من الطلاء الزيتي بالأكريليك بأفضل نوع ومقاومة للرطوبة على الأقل. - استخدام معجون الدهان حول الأبواب والنوافذ وسد الشقوق. يجب تنظيف الأرضية من أي بقع أوساخ. يجب اعتماد جميع الأعمال من قبل مهندس الموقع	M^2	325	
H.2.10	<b>PLASTIC PVC TILE FOR WAREHOUSE:</b> Provision of materials, tools, and manpower for installation of plastic PVC tile with dim 50X50 cm, thickness not less than 25mm, with specifications as follows: Best quality PVC 100% recyclable with a projected life span of 20 years PVC tiles should be durable and stable. Larger size for fast coverage - Unaffected by automotive fluid spills Tight-fitting interlocking joints. Easy to clean - sweep and mop.	<b>بلاط بلاستيك بي في سي للمستودعات:</b> توفير المواد والأدوات والأيدي العاملة لتثبيت بلاط بلاستيك PVC وسماكة لا تقل عن 25 مم والمواصفات الآتية: أفضل جودة PVC 100٪ قابلة لإعادة التدوير يجب أن يكون بلاط PVC متيناً ومستقرًا. حجم أكبر لتغطية سريعة - غير متأثر بانسكاب سوائل السيارات مفاصل متشابكة ضيقة يخلق بيئة مرآب جذابة وخالية من الغبار ومعزولة وأكثر راحة. سهل التنظيف - كنس ومسح.	M^2	200	
TOTAL COST OF (H.2) IN USD \$					

H.3 METAL ROOF WORK :					
H.3.1	<b>Metal roof works:</b> Providing materials, tools, and manpower to construct a steel structure for the roof according to the design drawings (Sheet #6). The price includes priming all members with anti-rust and painting two layers of paint prior to installation. The components are as follows: 1- Prime structure: 100x50x2mm 2- Truss structure: 40x40x2mm 3- X-Bracing: 30x30x2mm 4- Purlin: 80x40x2mm 5- Base plate: 300x200x10mm X34 6- Anchor bolts: Ø20 Bolts X204	<b>أعمال السقف المعدني:</b> توفير المواد والأدوات والقوى العاملة لإنشاء هيكل صلب للسقف حسب الرسومات التصميمية (صفحة رقم 6). يشمل السعر تجهيز كل الأعضاء بمضاد للصدأ وطلاء طبقتين من الطلاء قبل التركيب. المكونات كالتالي: 1- الهيكل الأساسي: 100x50x2mm 2- هيكل الجمالون: 40x40x2mm 3- X-مقويات من جوانب: 30x30x2mm 4- المدادة: 80x40x2mm 5- لوحة القاعدة: 300x200x10mm X34 6- براغي المرساة: Ø20 براغي X204	LS	1	
H.3.2	<b>ROOF OF SANDWICH PANELS:</b> supply and install roof sandwich panels to cover the upper part of the steel structure. the panels are 50 mm thick, and should be fixed by waterproof screws on the metallic frame @ 40 cm c/c. the ridge cap composes of a metallic plate 1 mm thick and 40 cm wide at least and 23m m long, to cover the space where the sandwich panel connects at the middle on the top, the joints should be filled with foam to avoid leakage, and contractor should provide a truck of water to test the leakage, all the work should be done according to the drawings and instruction of the site engineers.	<b>الواح سقف الساندويتش:</b> توريد وتركيب ألواح السقف لتغطية الجزء العلوي من الهيكل الفولاذي. يبلغ سمك الألواح 50 مم ، ويجب تثبيتها بمسامير مقاومة للماء على الإطار المعدني كل 40 سم ، بالإضافة إلى غطاء تتكون من صفائح معدنية بسمكة 1 مم وعرض 40 سم على الأقل وطول 23 مترًا ، لتغطية المساحة التي تتصل فيها لوحة الساندويتش في المنتصف في الأعلى ، يجب ملء المفاصل بمادة الفوم لتجنب التسرب ، يجب على المقاول توفير صهاريج مياه لاختبار التسرب ، ويجب أن يتم كل العمل وفقًا لرسومات وتعليمات مهندسي الموقع.	M^2	260	
H.3.3	<b>Windows:</b> Provide materials, labor, and tools to implement a Slide Aluminum window dimensions 60 cm * 150 cm consisting of two parts and part as a net as follows: the section consisting of the section 9.5 cm and thickness not less than 2 mm, and also reinforcement glass not less than 5 mm - protection grill consisting of the tube 2X3 cm, and thickness, not less than 2 mm, and also welding a net with a dimension of 1 cm and thickness 2mm on the protection grill - and also provide and install marble around the windows with a width of 30 cm best quality. All work is done according to the attached drawings (sheet #7) and the site engineer's instructions.	<b>توفير المواد والعمالة والأدوات اللازمة لتنفيذ شباك المنيوم سحب بأبعاد 60 سم * 150 سم مكون من جزأين على النحو التالي:</b> <b>يكون مقطع المنيوم</b> بأبعاد 9.5 سم وسمكة لا تقل عن 2 مم وكذلك زجاج تسليح لا يقل عن 5 مم - حماية لشباك تتكون من بروفيلاط مقطع 2X3 سم سمكة 2 مم كل 10 سم وايضا لحام شبكة ( غريول ) فتحات 1X1 سم وسمكة 2 مم على شبكة حماية - السعر يشمل دهان حماية حديد بثلاث طبقات من دهان ( طبقة مقاومة للصدأ + طبقتين من دهان زيتي ) - وايضا توريد وتركيب الرخام حول النوافذ بعرض 30 سم بأفضل جودة. يتم تنفيذ جميع الأعمال حسب الرسومات المرفقة (صفحة رقم 7) وتعليمات مهندس الموقع.	NO	14	
H.3.4	<b>SLIDE DOORS 300X300:</b> Provision and installation of metallic slide door consisting of two parts each part 150X260 cm consisting with specifications as follows: 1- The door main structure, partition, and X-bracing consist of an HSS pipe section 40x60x4mm, covered by a metal sheet with a thickness of 3 mm, with Door frame main structure: profile section minimum 50x50x2mm from above and below for slide wheels best quality, with all accessories handle and two rim locks for metal doors, heavy-duty (high quality). size shall not be less than 14 X 9.5 X 2.5 cm and all needed for installing doors 2-The price includes opening the door inside the main door with the same specification and all accessories ( two rim locks, hinges and handle) all work should be done according to the site engineer's instructions.	ابواب نوع سحب بأبعاد 300X300سم: مواصفات على نحو التالي توريد وتركيب ابواب نوع سحب حديد تتكون من درفتين كل درفة بأبعاد 150X260 سم كل درفة تتكون مما يلي : 1- الهيكل الرئيسي للباب و تقسيمات تتكون من مقاطع بروفيلاط 40x60x4مم وصاج معدني سمكة لا تقل عن 3 مم واطار رئيسي تتكون من بروفيلاط حرف L 50X50x2 مم وايضا عجلات من اسفل و اعلى بأفضل جودة في السوق , مع كل اكسسوارات اللازمة مقابض اقفال طيش عدد 2 افضل جودة قياس لا تقل عن 14X9.5X2.5 سم وكل ما يلزم للتركيب الباب. - السعر يشمل ايضا فتح باب داخل باب الرئيسي بنفس المواصفات ( اقفال عدد 2 و مفصلات و مقابض ) وكل الاعمال يجب ان يتم حسب توجيهات مهندس الموقع . - ايضا دهان بثلاث طبقات ( طبقة مقاومة للصدأ + طبقتين من دهان زيتي )	NO	2	
TOTAL COST OF (H.3) IN USD \$					
H.4 ELECTRICITY WORK FOR New Gas cylinders Storage					
H.4.1	<b>Control box and operation:</b> Providing and installing Iron Box of 1,5mm thickness and dimensions (50cmx50cm) (appropriate to contain all the required parts and protect from outside factors (rain, sunshine...etc.), and installed inside the panel properly and sturdy all the following: The electrical supply should be connected during the day and disconnected at night automatically by a photocell, with the possibility of a manual connection to the electrical supply at night if necessary. The box contains the following: 1- Contactor 60 amp (NO.1). 2- Contactor 32 amp (NO.1). 3- Contactor 9 amp (NO.1). 4- Main Circuit Breaker (MCB), 2p, 60 Amp (No.1). 5- Optional switch for automatic and manual operation, 10 Amp (NO.1). 6- Push the button (Start and Stop) for fans and internal lighting (NO.4). 7- LED bulb 220 volts (NO.3) With all connections between the parts of the panel are made, with copper cables in a plastic tube, with all accessories for installation. The circuit breakers and contactors must be of the best quality in the market, fixing the box to the wall with the installation of protection from rain and sunlight and connect the box to power source by cable (4x2 mm) all the work should be done according to the detail and site engineer instruction	<b>صندوق التحكم والتشغيل:</b> توفير وتركيب صندوق حديد بسمكة 1,5 ملم على الأقل وأبعاد (50 سم x 50 سم) (مناسب لاحتواء كافة الأجزاء المطلوبة وحمايتها من العوامل الخارجية (المطر ، أشعة الشمس ... يجب توصيل التيار الكهربائي أثناء النهار وفصله ليلاً تلقائياً بواسطة خلية ضوئية ، مع إمكانية التوصيل اليدوي بالمصدر الكهربائي ليلاً إذا لزم الأمر. يحتوي الصندوق على ما يلي: 1- كونتاكتور 60 أمبير عدد 1. 2- كونتاكتور 32 أمبير عدد 1. 3- كونتاكتور 9 أمبير عدد 1. 4- قاطع الدائرة الرئيسية (MCB) ، ثنائي ، 60 أمبير ( عدد1). 5- مفتاح اختياري للتشغيل الآلي واليدوي ، 10 أمبير (عدد 1). 6- اضغط على زر (Start and Stop) للمراوح والإضاءة الداخلية ( عدد 4). 7- لمبة ليد 220 فولت ( عدد 3) مع جميع التوصيلات بين اجزاء اللوح ، مع كابلات نحاسية في انبوب بلاستيكي ، مع جميع الملحقات للتركيب. يجب أن تكون قواطع الدائرة والموصلات من أفضل جودة في السوق ، مع تثبيت الصندوق على الحائط مع تركيب الحماية من المطر وأشعة الشمس ، وتوصيل الصندوق إلى مصدر التغذية بواسطة كبل (2x4 مم)، يجب أن يتم تنفيذ جميع الأعمال وفقاً لتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1	
H.4.2	Provision and installation distribution box (30x30x15)cm with thickness 1.5 mm at least and contain :[main circuit breaker(63 A, 2 poles) + four breakers (20Amp,2pole) + one circuit breaker (6Amp, 2pole) ].and Circuit breaker installed in the power source (63Amp, 2P). The work shall be done according to the instructions of the site engineer.	توفير وتركيب صندوق توزيع (30x30x15) سم بسمك 1.5 مم على الأقل ويحتوي على: [قاطع دائرة رئيسي (63 أمبير ، 2 قطب) + أربعة قواطع (20 أمبير ، 2 قطب) + قاطع دائرة (6 أمبير ، 2 قطب)].- قاطع دائرة يركب في مصدر التغذية (63 أمبير ، 2 قطب) أن يتم العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	NO	1	

H.4.3	<b>Gas discharge:</b> Providing and installation of fourteen shutter exhaust metal fans 220 v, 50 Hz, diameter 16 inches, fixing in the wall, The cable used should be (2x4) mm <sup>2</sup> Cu/ PVC shield NYA, and all cables are fixed to the wall and inside the plastic tube, and connecting the fans to the control box, with all needed works, materials, and accessories. all the work should be done according to the detail and the site engineer's instruction	<b>تصريف الغاز:</b> توفير وتركيب أربعة عشر مروحة معدنية للضغط 220 فولت ، 50 هرتز ، قطر 16 بوصة ، مثبتة بالجدار ، يجب أن يكون الكابل المستخدم (2 × 4) مم <sup>2</sup> درع النحاس / PVC NYA ، ويتم تثبيت جميع الكابلات على الحائط وداخل أنبوب بلاستيكي وربط المراوح بصندوق التحكم مع كافة الأعمال والمواد والملحقات اللازمة ويتم تنفيذ جميع الأعمال حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1		
H.4.4	<b>Internal lighting:</b> providing and installing 16X LED lamps with plastic Ceiling holders,30 watts The cable used should be (2x2.5)mm <sup>2</sup> and connect these lamps to the control box, all cables are fixed to the wall inside a plastic tube with all needed works, materials and accessories. all the work should be done according to the detail and site engineer instructions.	<b>الإضاءة الداخلية:</b> توفير وتركيب مصباح ليد عدد 16 مع حوامل اسقف بلاستيك 30 وات يجب ان يكون الكابل المستخدم (2x2.5) مم <sup>2</sup> وتوصيل هذه المصابيح بصندوق التحكم وجميع الكابلات مثبتة بالحائط داخل انبوب بلاستيكي مع كافة الاعمال اللازمة والمواد. و الملحقات. يجب أن يتم كل العمل حسب التفاصيل وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1		
H.4.5	<b>External lighting:</b> Providing and installing six solar floodlights according to the following specifications: 1- Capacity 100 Watts 2- Kelvin: 6000 Kelvin 3- IP 65 solar panel: 1- Capacity: at least 30 watts 2- Type: Polycrystalline or monocrystalline 3- Battery capacity: at least 170 W/h 4- Battery type:Lithium-Ion All the work should be done according to the detail and site engineer instruction	<b>الإضاءة الخارجية:</b> توفير وتركيب ستة كشافات شمسية حسب المواصفات التالية: 1- سعة 100 واط 2- كلفن: 6000 كلفن 3- IP 65 الألواح الشمسية: 1- السعة: 30 وات على الأقل 2- النوع: متعدد البلورات أو أحادي البلورية 3- سعة البطارية: 170 واط / ساعة على الأقل 4- نوع البطارية: ليثيوم أيون يجب أن يتم كل العمل وفقاً للتفاصيل وتعليمات مهندس الموقع	NO	6		
H.4.6	<b>Removal-Reinstallation Electricity poles with dimensions 10X10 cm and high 6 M,</b> - excavation earthwork with dim 75X75X80 cm, and removal debris from the site -Provision and installation of a doubly reinforced concrete base. reinforcement consist rebars 12mm/15cm, c/c both direction. Concrete cement ratio is 350kg/m3. The metal pole base dimensions are 70x70x85cm. Steel plate dimensions are 40x40x1cm to be fixed by the concrete base using four anchors Ø 22 mm, 100 cm long and associated nuts and washers. All the work shall be done according to the design details and the instructions of the site engineer.	<b>فك - إعادة تركيب أعمدة كهرياء بأبعاد 10 × 10 سم وارتفاع 6 م ،</b> - اعمال حفر ارضية خافطة 75 * 75 * 80 سم وازالة المخلفات من الموقع - توفير وتركيب قاعدة خرسانية مزدوجة التسليح. تتكون التعزيزات من حديد التسليح 12 مم / 15 سم ، ج / ج في كلا الاتجاهين. نسبة الأسمنت الخرساني 350 كجم / م <sup>3</sup> . أبعاد قاعدة العمود المعدني 70x85x70 سم. أبعاد الصفيحة الفولاذية 40x40x1 سم يتم تثبيتها بالقاعدة الخرسانية باستخدام أربع مراسي بقطر 22 مم وطول 100 سم وصواميل وغسالات مرتبطة بها. تتم جميع الأعمال حسب تفاصيل التصميم وتعليمات مهندس الموقع.	NO	1		
TOTAL COST OF (H.4) IN USD \$						
H.5	<b>Addressable fire alarm system</b>					
H.5.1	<b>Providing and installation control panel with all installation accessories according to the at least the following specifications:</b> - GSM+PSTN+WIFI alarm system. - Support 50 PCS wireless sensors at least. - Support 2 PCS remote controllers at least. - Support 2 PCS wired sensors at least. - 6 groups alarm phone call and 5 groups SMS phone number at least. - Input voltage: 9 - 12 Vdc, to turn on the device and charge the battery. - Rechargeable and replaceable battery for the panel: lithium type <b>A catalog and user manual must be provided, and all work should be done according to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	<b>توفير وتركيب لوحة تحكم مع كافة مستلزمات التركيب, وفق المواصفات التالية على الأقل :</b> - نظام إنذار GSM + PSTN + WIFI . - يدعم 50 جهاز استشعار لاسلكي على الأقل. - يدعم 2 قطعة أجهزة التحكم عن بعد على الأقل. - يدعم 2 جهاز استشعار سلكي على الأقل. - 6 مجموعات مكالمات هاتفية للتنبيه و 5 أرقام هاتف SMS مجموعات. - جهد الدخل: 9-12 فولت تيار مستمر, لتشغيل الجهاز وشحن البطارية. - بطارية قابلة لإعادة الشحن والتبديل للوحة: نوع الليثيوم. <b>يجب توفير كتالوج ودليل المستخدم وتتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	1		
H.5.2	<b>Providing and installation wireless smoke detector with all installation accessories according to the at least the following specifications:</b> - Easily installable on the wall or ceiling. - Voice alarm when smoke is detected. - Wireless connected with the control panel. - Fully compatible with the control panel. - It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery. <b>A catalog and user manual must be provided, and all work should be done according to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	<b>توفير وتركيب جهاز كشف دخان لاسلكي مع كافة مستلزمات التركيب وفق المواصفات التالية على الأقل :</b> - سهل التركيب على الحائط و السقف . - إنذار صوتي عند اكتشاف الدخان . - متصل لاسلكياً مع لوحة التحكم . - متوافق تماماً مع لوحة التحكم . - يعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن والتبديل نوع ليثيوم . <b>يجب توفير كتالوج ودليل المستخدم وتتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	14		
H.5.3	<b>Providing and installation wireless heat detector with all installation accessories according to the at least the following specifications:</b> - The temperature alarm is changeable or fixed within the range 60° - 65° - Easily installable on the wall or ceiling. - Voice alarm when heat is detected. - Wireless connected with the control panel. - Fully compatible with the control panel. - It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery. <b>A catalog and user manual must be provided, and all work should be done according to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	<b>توفير وتركيب جهاز حرارة لاسلكي مع كافة مستلزمات التركيب وفق المواصفات التالية على الأقل :</b> - إنذار درجة الحرارة قابل للتغيير أو ثابت في النطاق 60°-65° - سهل التركيب على الحائط و السقف . - إنذار صوتي عند اكتشاف الحرارة . - متصل لاسلكياً مع لوحة التحكم . - متوافق تماماً مع لوحة التحكم . - يعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن والتبديل نوع ليثيوم . <b>يجب توفير كتالوج ودليل المستخدم وتتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	14		
H.5.4	<b>Providing and installation wireless manual call point with all installation accessories according to the at least the following specifications:</b> - Easily installable on the wall. - Wireless connected with the control panel. - Fully compatible with the control panel. - It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery. <b>A catalog and user manual must be provided, and all work should be done according to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	<b>توفير وتركيب نقطة استدعاء يدوية لاسلكية مع كافة مستلزمات التركيب وفق المواصفات التالية على الأقل :</b> - سهل التركيب على الحائط ... - متصل لاسلكياً مع لوحة التحكم . - متوافق تماماً مع لوحة التحكم . - يعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن والتبديل نوع ليثيوم . <b>يجب توفير كتالوج ودليل المستخدم وتتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	4		



H.5.5	<b>Providing and installation wireless alarm sound device with the at least the following specifications:</b> - resistant to weather conditions IP65. - Easily installable on the wall or ceiling. - Wireless connected with the control panel. - Fully compatible with the control panel. - It works by a rechargeable and interchangeable lithium battery. A catalog and user manual must be provided, and all work should be done. <b>According to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	توفير وتركيب جهاز انذار صوتي لاسلكي مع كافة مستلزمات التركيب وفق المواصفات التالية على الاقل : - مقاوم لظروف الطقس IP65 . - سهل التركيب على الحائط ... - متصل لاسلكياً مع لوحة التحكم . - متوافق تماماً مع لوحة التحكم . - يعمل بواسطة بطارية قابلة للشحن والتبديل نوع ليثيوم . <b>يجب توفير كاتالوج ودليل المستخدم وتتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	2		
H.5.6	<b>Providing and installation automatic fire extinguisher with all installation accessories according to the at least the following specifications:</b> - Dry powder extinguishing item. - Internal pressure at least 12 bar. - Internal pressure gauge. - Powder weight 6 kg - The valve opens automatically at the temperature of 68°. - Hung on the ceiling so that the powder spreads towards the ground. <b>All work should be done according to the detail and the instructions of the electrical engineer.</b>	وفير وتركيب طفاية حريق اوتوماتيكية مع كافة مستلزمات التركيب وفق المواصفات التالية على الاقل: - مادة الإطفاء بالبودرة الجافة. - ضغط داخلي على الاقل 12 بار . - مقياس للضغط الداخلي. - وزن البودرة 6 كيلو - يفتح الصمام أوتوماتيكياً عند درجة حرارة 68 درجة. - تتعلق على السقف حتى ينتشر المسحوق نحو الأرض . <b>تتم كافة الاعمال حسب تعليمات المهندس الكهربائي</b>	NO	14		
TOTAL COST OF (H.5) IN USD \$						
H.6	<b>Rain inlets</b>					
H.6.1	<b>Rain inlets:</b> Excavation work Supply machine and hiring technical staff to excavations work for any of type (soil & rocky) with dimensions not less than (40cm for width) and not less than (50cm for depth), to be ready to extend the pipes, with appropriate tendencies towards rain manholes and removal debris to the location determined by the camp administration. All the work shall be done according to the instructions of the site engineer.	<b>مداخل المطر:</b> أعمال الحفر وتوريد الآلات مناسبة وكادر الفني من اجل الأعمال الحفر مهما كان نوعها (ترابية او صخرية) بأبعاد لا تقل عن (40 سم للعرض) ولا تقل عن (50 سم للعمق) ، لتكون جاهزا لتمديد الأنابيب ، مع اخذ الاتجاهات الميول المناسبة نحو فتحات الأمطار بعين الاعتبار وإزالة الحطام إلى الموقع الذي تحدده إدارة المخيم. جميع الأعمال تتم حسب تعليمات مهندس الموقع	NO	10		
H.6.2	<b>Excavation work Supply machine and hire technical staff for excavation work for any type (soil &amp; rocky) with dimensions not less than (60x180)cm and depth not less than 90 cm for the manholes locations, to be ready to construct the manholes, with removal debris to a location determined by the camp administration. All the work should be done according to the instructions of the site engineer.</b>	أعمال الحفر وتوريد آلات مناسبة وتوظيف الكادر الفني من اجل الأعمال الحفر مهما يكون نوعها (تربة وصخرية) بأبعاد لا تقل عن (60x180) سم وعمق لا يقل عن 90 سم لمواقع غرف التفتيش ، ليكون جاهزا لبناء غرف التفتيش ، مع إزالة الحطام إلى موقع تحدده إدارة المخيم. يجب أن يتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	70		
H.6.3	<b>Pipe Work Supply and installation of high-pressure 6" diameter PVC pipes ( Best quality) with all necessary accessories and fittings ( elbow 45, 90, T, ..etc.) to connect the rain manholes with the main manholes (sewage network) by making a hole on the main sewage manhole and extend the pipe then re-fixing the hole with appropriate way, the price includes laying fine sand under, over, and around pipe not less than 10 cm, backfilling's by clean soil, All the work should be done according to the site engineer instructions.</b>	أعمال الأنابيب. توريد وتركيب أنابيب PVC بقطر 6 بوصات (أفضل جودة) مع جميع الملحقات والتجهيزات اللازمة (كوع 45 ، 90 ، T ، .. إلخ) لربط غرف التفتيش المطرية بفتحات التفتيش الرئيسية (شبكة الصرف الصحي) عن طريق عمل ثقب في فتحة الصرف الصحي الرئيسية ومد الأنبوب ثم إعادة إصلاح الحفرة بالطريقة المناسبة ، السعر يشمل وضع رمل ناعم تحت ، فوق وحول الأنبوب لا يقل عن 10 سم ، ردم بالتربة النظيفة ، يجب أن يكون كل العمل حسب تعليمات مهندس الموقع.	M.L	70		
H.6.4	<b>Manhole work Implementation rains manholes internal dimensions (30*150)cm with a depth not less than 80 cm with wall concrete thickness of 15cm and floor concrete thick 15cm rate 300 Kg/m3 with metal angle fixing 50*50*5mm with painting with one layer of anti-rust paint and three layers of oil paint. All the work should be done according to the site engineer's instructions.</b>	اعمال المناهل تنفيذ فوهات امطار ابعاد داخلية (30 * 150) سم بعمق لا يقل عن 80 سم بسمك جدار خرساني 15 سم وبيتون ارضيات بسمك 15 سم بمعدل 300 كجم / م 3 مع تثبيت الزاوية معدنية 50 * 50 * 5 مم مع الطلاء بطبقة واحدة من الطلاء المضاد للصدأ وثلاث طبقات من الطلاء الزيتي. يجب أن تتم جميع الأعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	NO	10		
H.6.5	<b>Provision and install metal covering for all concrete rains manholes consisting of angle metal 40*40*4mm with metal profile wide 3 cm and thick 2mm each 2cm with all necessary accessories, hinges, locks..., the price includes painting with one layer of anti-rust paint and three layers of oil paint, All the works should be done according to the site engineer instructions</b>	توفير وتركيب أغطية معدنية لجميع فوهات المطرية التي تتكون من زاويا معدنية 40 * 40 * 4 مم وقضبان معدنية بعرض 3 سم وسمك 2 مم كل 2 سم مع كافة الملحقات اللازمة والمفصلات والأقفال ... السعر يشمل الطلاء بطبقة واحدة من دهان مقاوم للصدأ وثلاث طبقات من الدهان الزيتي ، جميع الأعمال يجب أن تتم حسب تعليمات مهندس الموقع	NO	10		
TOTAL COST OF (H.6) IN USD \$						

I	CLEANING FOR THE WHOLE OF AREA						
I.1	<b>cleaning FOR the WHOLE OF AREA:</b> Provision of materials, tools, manpower, and a suitable machine for cleaning the site from the rubble, grass, wood and skimming the site with a depth average of 5 cm, and all necessary work for completing all cleaning work and should be transported the rubbles to the site determined by the camp administration. All work should be done according to the site engineer's instructions	تحضير الموقع لجميع المنطقة:  توفير المواد والأدوات والقوى العاملة والآلة المناسبة لتنظيف الموقع من الركام والعشب والخشب وكشط الموقع بعمق متوسط 5 سم وجميع المستلزمات تعمل لإتمام جميع أعمال التنظيف ويجب أن يتم نقل الأنقاض إلى الموقع الذي تم تحديده من قبل ادارة المخيم ويجب ان يتم جميع الاعمال حسب تعليمات مهندس الموقع	M^2	355.75			
I.2	<b>Supply tools, manpower, and a suitable machine</b> with watering and good compacting, and laying a layer of the sub-base 10 cm and also the layer of the crushed stones 20 cm should be leveling, watering and good compaction all work should be done according to the site engineer's instructions	توريد العدد والقوى العاملة واليات مناسبة لوضع طبقة من بقايا بسماكة لا تقل عن 10 سم وايضا الطبقة من حجر مكسر بسماكة 20 سم مع سقي وضغط جيد ، يجب أن يتم تسويتها وسقيها وضغطها بشكل جيد ، يجب أن يتم عمل جميع الأعمال وفقاً لتعليمات مهندس الموقع	M^2	1280			
	TOTAL COST OF (I) IN USD \$						
GRAND TOTAL COST "(A.1)+(A.2)+(B.1)+(B.2)+(B.3)+(C)+(D.1)+(D.2)+(E.1)+(E.2)+(F.1)+(F.2)+(G)+(H.1)+(H.2)+(H.3)+(H.4)+(H.5)+(H.6)+(I)" IN USD							

NOTE:

- Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
- Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
- The work must delivered to Roj Camp, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
- The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation to Roj Camp in North East SYRIA.
- The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
- The company must specify at least two qualified site-civil engineers, one electrical engineer and a survey team for the project
- Cleaning the site after completing all implemented activities and remove the debris to the identified location by the local authority.

ملاحظة:

- منظمتنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
- المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، و يمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
- يتم التسليم العمل المذكور اعلاه إلى مخيم روج في شمال شرق سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
- الأسعار المقدمة جميع المصاريف من نقل و تحميل و التسليم والتنفيذ للمناطق المذكورة في مخيم روج في شمال شرق سوريا .
- يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة و يجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
- يجب على الشركة تحديد على الأقل مهندسين مدنيين مؤهلين، ومهندس كهربائي وفريق مسح للمشروع .
- تنظيف الموقع بعد الانتهاء من جميع الأنشطة المنفذة وإزالة الحطام إلى الموقع المحدد من قبل السلطة المحلية.

Name of Signatory:\_\_\_\_\_

Title of Signatory:\_\_\_\_\_

Name of Bidder:\_\_\_\_\_

Signature & stamp:

Date of Signing:\_\_\_\_\_